



Тип опор	Обозначение	№ опор
Опора деревянная на ж/б приставке	●	3-8;11-32;36-61;67;68;69
Опора деревянная на ж/б приставке анкерная	●●	33;62;63;64;65;66; 70;71
Опора деревянная на ж/б приставке с укосиной	●/	1;2;9
Опора металлическая	⊗	Опора 2
L трассы (км)		5,12км
Провод АСУ 120 мм ² (км)		

Должность	ФИО	Подпись	Дата	ООО «Центр управления сетями»
Утвердил				
Главный инженер ООО «ОЭСК»	Шахов А.Ю.		12.02.19	Схема ВЛ 35-3С-34
Согласовал				
Начальник ПТО ООО «ОЭСК»	Бородин А.А.		12.02.19	
Начальник СЭС ООО «ОЭСК»	Сидоров С.В.		12.02.19	
Старший диспетчер	Бибик О.В.		12.02.19	
Выполнил				
Инженер -энергетик	Шарманова Т.А.		12.02.19	