

*Общество с ограниченной ответственностью
«Инэнерготех»*

*“Создание автоматизированной информационно-измерительной системы
коммерческого учета электроэнергии”
для нужд ООО «ОЭСК»*

АИИС КУЭ ООО «ОЭСК»

Установка приборов учета для субабонентов

ТЕХНОРАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.ТРП

2020

Согласовано		

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Формат	Обозначение	Наименование	Кол-во листов	№ экз.	Примечание
A4	ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.ВД	Ведомость технорабочего проекта	1		
A4	ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.ТД	Техническая документация	45		
A4, A3	ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД	Рабочая документация	66		

Технические решения, принятые в технорабочем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, а также правил взрывобезопасности, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта

А.В.Савченко

						ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.ВД			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Логашева				АИИС КУЭ ООО «ОЭСК» Установка приборов учета для субабонентов Ведомость технорабочего проекта	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Козлов					ТП		1
							ООО "Инэнерготех"		
Н.контр.									
Утв.		Савченко							

*Общество с ограниченной ответственностью
«Инэнерготех»*

*"Создание автоматизированной информационно-измерительной системы
коммерческого учета электроэнергии"
для нужд ООО «ОЭСК»*

АИИС КУЭ ООО «ОЭСК»

Установка приборов учета для субабонентов

*ТОМ 1
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ*

ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.ТД

2020

Инв. № подл.	Подп. и дата					Взам. инв. №				

Формат	Обозначение	Наименование	Кол-во ли- стов	№ экз.	Примеча- ние
		<u>Техническая документация</u>			
A4	Ведомость ТД	Ведомость технической документации	1		
A4	Раздел 1	Пояснительная записка	3-15		
A4	Раздел 2	Схема функциональной структуры	16-17		
A4	Раздел 3	Описание автоматизируемых функций	18-20		
A4	Раздел 4	Описание информационного обеспечения	21-24		
A4	Раздел 5	Описание комплекса технических средств	25-32		
A4	Раздел 6	Описание программного обеспечения	33-34		
A4	Раздел 7	Метрологическое обеспечение	35-38		
A4	Раздел 8	Описание организационной структуры	39-40		
A4	Раздел 9	Проектная оценка надежности	41-45		

						ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.ТД				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разраб.		Логашева				АИИС КУЭ ООО «ОЭСК» Установка приборов учета для судабонентов Ведомость ТД		Стадия	Лист	Листов
Пров.		Козлов						ТП	2	45
								ООО "Инэнерготех"		
Н.контр.										
Утв.		Савченко								

- автоматический сбор данных о приращениях электроэнергии;
- хранение данных об измеренных величинах в специализированной базе данных, отвечающее требованию защищенности от потери информации и от несанкционированного доступа;
- формирование хранения передача результатов измерений, данных о состоянии объектов и средств измерений (журнал событий);
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);
- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- ведение системы единого календарного времени в АИИС КУЭ (коррекция времени).

Приборы учёта электроэнергии выполняют функции:

- хранение профиля активной и реактивной мощности нагрузки прямого и обратного направлений с программируемым интервалом интегрирования от 1 до 60 минут и глубиной хранения не менее 128 суток при времени интегрирования 60 минут;
- хранение в энергонезависимом запоминающем устройстве прибора учёта тарифицированных данных по активной и реактивной электроэнергии с нарастающим итогом, в том числе в прямом и обратном направлениях (для приборов учёта электроэнергии устанавливаемых на ПС/ТП на присоединениях 6–10 кВ и выше), за:
 - текущий месяц и на начало предыдущих 36 месяцев;
 - текущий год и предыдущие два года (на начало года);
- хранение в энергонезависимом запоминающем устройстве прибора учёта информации (измерительных данных, параметров настройки, программ) при отключенном питании не менее 3 лет;
- хранение запрограммированных параметров не менее 5 лет эксплуатации прибора учёта;
- работу по одному или нескольким цифровым каналам связи;
- скорость передачи данных приборов учёта определяется стандартными спецификациями применяемых интерфейсов связи;
- возможность программирования, перепрограммирования, управления и считывания параметров и данных локально и удалённо;
- разграничение прав доступа на перепрограммирование в соответствии с паролями доступа;
- отображение параметров и событий на дисплее русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее прибора учёта);
- визуализация индикации работоспособного состояния;
- контроль правильности подключения измерительных цепей;
- наличие энергонезависимой электронной пломбы корпуса и клеммной крышки прибора учёта для защиты от несанкционированного доступа;
- ведение журналов событий, , журнала превышения порога мощности;
- защита от воздействия магнитных полей (различной природы) на элементы прибора учёта электрической энергии. Воздействие магнитного поля должно фиксироваться в «журнале событий» (Дату и время

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	<ul style="list-style-type: none">- отображение параметров и событий на дисплее русифицировано (исключения могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее прибора учёта);- визуализация индикации работоспособного состояния;- контроль правильности подключения измерительных цепей;- наличие энергонезависимой электронной пломбы корпуса и клеммной крышки прибора учёта для защиты от несанкционированного доступа;- ведение журналов событий, , журнала превышения порога мощности;- защита от воздействия магнитных полей (различной природы) на элементы прибора учёта электрической энергии. Воздействие магнитного поля должно фиксироваться в «журнале событий» (Дату и время						
							ИЗТ.83.2020.0ЭСК.18.ТД		Лист
									4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

При организации учёта электроэнергии на ТП/РУ/КТП обязательно наличие встроенного цифрового дисплея отображения информации.

Проектные решения, принятые в технорабочем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, норм электробезопасности и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	<p>1.3 <i>Подтверждение соответствия проектных решений действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности</i></p> <p><i>Проектные решения, принятые в технорабочем проекте, соответствуют требованиям экологиче-ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, норм электробезопасности и других норм, дейст-вующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей экс-плуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.</i></p>						Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	5

14 Сведения об использовании при проектировании нормативно-технических документов

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ, седьмое издание с изменениями и дополнениями, принятыми Главгосэнергонадзором РФ.

Правила технической эксплуатации электроустановок.

ГОСТ 2.102-68 Виды и комплектность конструкторских документов.

ГОСТ 2.103-68 ЕСКД. Стадии разработки.

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы.

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам.

ГОСТ 2.111-87 ЕСКД. Нормоконтроль.

ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы.

ГОСТ 12.1004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ Р 21.101-2009. Основные требования к проектной и рабочей документации.

ГОСТ 12.1030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление.

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

ГОСТ 19.101-77 ЕСПД. Виды программ и программных продуктов.

ГОСТ 20.39.108-85 Комплексная система общих технических требований. Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора.

ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.

ГОСТ 21.110-95 СПДС. Правила выполнения спецификаций оборудования, изделий и материалов.

ГОСТ 21.404-85 СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах.

ГОСТ 21.406-88 СПДС. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах.

ГОСТ 24.302-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению схем.

ГОСТ 24.303-80 Система технической документации на АСУ. Обозначения условные графические технических средств.

ГОСТ 24.304-82 Система технической документации на АСУ. Требования к выполнению чертежей.

ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные положения. Термины и определения.

ГОСТ 30.001-83 Система стандартов эргономики и технической эстетики. Основные положения.

ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.

ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы управления. Виды, комплектность и обозначение документов, при создании автоматизированных систем.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							ИЗТ.83.2020.03СК.18.ТД	Лист
										6
			Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

ГОСТ 34.602–89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы управления. Техническое задание на автоматизированные системы.

ГОСТ 34.603–92 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы управления. Виды испытаний автоматизированных систем.

ГОСТ 1983–2001 Трансформаторы напряжения. Общие технические требования.

ГОСТ 7746–2001 Трансформаторы тока. Общие технические требования.

ГОСТ 14254–96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).

ГОСТ 21958–76 Система «человек–машина». Зал и кабины операторов. Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования.

ГОСТ 25861–83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний.

ГОСТ 26035–83 Счетчики электрической энергии переменного тока электронные. Общие технические условия.

ГОСТ 30206–94 Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы 0,2s и 0,5s).

ГОСТ 30207–94 Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы 1,0s и 2,0s).

ГОСТ Р 8.563–96 ГСИ. Методика выполнения измерений.

ГОСТ Р 8.596–2002 Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

ГОСТ Р 50377–92 Безопасность оборудования информационной технологии, включая электрическое конторское оборудование.

ГОСТ Р 50739–95 Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования.

ГОСТ Р 51275–99 Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения.

ГОСТ Р 51318.22–99 (СИСПР 22–97) Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи промышленные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний.

РД 34.09.101–94 Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении.

РД 153–34.0–03.150–00 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

РД Государственной технической комиссии при Президенте РФ «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации».

РМГ 29–99 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения.

СанПиН 2.2.2.1332–03 Санитарные правила и нормы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	<p>РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.</p> <p>РД Государственной технической комиссии при Президенте РФ «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации».</p> <p>РМГ 29-99 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения.</p> <p>СанПиН 2.2.2.1332-03 Санитарные правила и нормы.</p>					
						ИЗТ.83.2020.0ЭСК.18.ТД		Лист
								7
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

- обеспечение безотказной работы пользовательского программного обеспечения АИИС КУЭ;
- поддержание в актуальном рабочем состоянии полного объема оперативной, накапливаемой и нормативной информации по коммерческому учету;
- обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа;
- осуществление сопровождения внедренных программных средств;
- обеспечение целостности, достоверности и сохранности циркулирующей в системе информации;
- обеспечение правильной технической эксплуатации и бесперебойной работы средств вычислительной техники;
- осуществление подготовки средств вычислительной техники к работе, их технический осмотр, выявление неисправностей;
- осуществление контроля за работой средств вычислительной техники;
- восстановление работоспособности ИВК, ИВКЭ АИИС КУЭ после аварии.
- обеспечение правильной технической эксплуатации и бесперебойной работы средств и каналов связи;
- осуществление подготовки средств и каналов связи к работе, их технический осмотр, проверки наличия неисправностей;
- осуществление контроля за работой средств и каналов связи и принятия мер по своевременному и качественному выполнению ремонта;
- обеспечение контроля и проведения работ по защите от несанкционированного доступа коммуникаций и средств связи;
- регистрация отказов эксплуатируемого оборудования, программного обеспечения и каналов связи;
- осуществление учета и хранения документов, имеющих отношение к АИИС и коммерческому учету электроэнергии;
- осуществление учета и обеспечение полной сохранности принятых на хранение документов;
- выдача в установленном порядке документов и ведение учета использования документов, хранящихся в архиве.
- обеспечение эксплуатации измерительных трансформаторов и счетчиков электроэнергии в соответствии с требованиями эксплуатационно-технической документации;
- осуществление подготовки измерительных трансформаторов и счетчиков к работе, их технический осмотр, проверки наличия неисправностей;
- осуществление контроля за работой измерительных трансформаторов и счетчиков и принятия мер по своевременному и качественному выполнению ремонта своими силами или силами третьих лиц;
- обеспечение контроля и проведения работ по защите от несанкционированного доступа измерительных трансформаторов и счетчиков;
- обеспечение эксплуатации УСПД и коммуникационного оборудования в соответствии с требованиями эксплуатационно-технической документации;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист 9
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.ТД			

- осуществление подготовки УСПД и коммуникационного оборудования к работе, их технический осмотр, проверки наличия неисправностей;
- осуществление контроля за работой УСПД и коммуникационного оборудования и принятия мер по своевременному и качественному выполнению ремонта своими силами или силами третьих лиц.

1.7 Решения по режимам функционирования, диагностированию работы системы

Создаваемая система обеспечивает следующие режимы функционирования:

- автономное круглосуточное функционирование измерительных трансформаторов и счетчиков, осуществляющих в автоматическом режиме измерение заданных параметров и хранение требуемой информации;
- автономное круглосуточное функционирование сервера ИВК в автоматическом режиме осуществляющее сбор данных, перевод измеренных значений в физические величины, обработку информации и передачу данных.
- в сервисном режиме работы производится изменение конфигурации АИИС КУЭ, изменение параметров существующих точек учета.

Изменение конфигурации не влияет на результаты измерений по точкам учета, остающимся в работе. При изменении настроек по текущей точке учета счетчик электроэнергии выводится из автоматического опроса. После изменения настроек счетчик вновь подключается к системе и автоматическому опросу. Результаты измерений счетчика, поступившие в сервер опроса до изменения настроек, остаются неизменными. Результаты измерений счетчика, поступающие после изменения настроек, вносятся в базу данных в штатном режиме в соответствии с новыми настройками.

- В ремонтном режиме, в случае выхода из строя компонентов технических средств, АИИС КУЭ переходит в ремонтный режим работы.

Восстановление работоспособности системы производится путем замены отказавшего компонента на исправный из состава запасных изделий и приборов (ЗИП), который перед установкой должен быть предварительно настроен.

Диагностика и проверка работоспособности системы

Перед проверкой работоспособности системы необходимо убедиться в том, что:

- технические средства нижнего уровня смонтированы в соответствии с проектной документацией и функционируют;
- устройства и линии связи смонтированы в соответствии с проектной документацией на систему;
- компьютеры необходимой конфигурации установлены и связаны по IP соединению;
- на компьютерах установлено программное обеспечение.
- Для проверки правильности работы системы необходимо подать питание на все компоненты комплекса, запустить соответствующее ПО и убедиться в правильности работы АИИС КУЭ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	<p>– технические средства нижнего уровня смонтированы в соответствии с проектной документацией и функционируют;</p> <p>– устройства и линии связи смонтированы в соответствии с проектной документацией на систему;</p> <p>– компьютеры необходимой конфигурации установлены и связаны по IP соединению;</p> <p>– на компьютерах установлено программное обеспечение.</p> <p>– Для проверки правильности работы системы необходимо подать питание на все компоненты комплекса, запустить соответствующее ПО и убедиться в правильности работы АИИС КУЭ.</p>						
			ИЗТ.83.2020.0ЭСК.18.ТД						Лист
									10
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

1.8 Решения по комплексу технических средств, его размещению на объекте

В состав технического обеспечения АИИС КУЭ входят:

- измерительные трансформаторы тока и напряжения (существующие);
- измерительные электросчетчики;
- существующие линии присоединения счетчиков к трансформаторам тока и напряжения (вторичные измерительные цепи).

Перечень точек измерения АИИС КУЭ с указанием коэффициентов трансформации и классов точности измерительных трансформаторов приведен в Приложении №1 настоящего раздела проекта.

Измерение физических величин производится автоматически в соответствии с методикой выполнения измерений. Данная функция реализуется в счетчике электрической энергии.

На всех присоединениях проектом предусматривается использование счетчиков электроэнергии Фобас, производства ООО «Телематические Решения» (торговая марка WAVIoT).

Класс точности счетчиков должны быть не хуже 1 – для счетчиков непосредственного включения и 0,5 – для счетчиков трансформаторного включения.

1.9 Решения по установке и монтажу оборудования

Электромонтажные работы выполнять в полном соответствии с требованиями действующих ПУЭ, СНиП и межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001) в том числе в части допуска к работе в действующих электроустановках.

Установка счетчиков электроэнергии.

Перед установкой необходимо убедиться в том, что устанавливаемый счетчик нужной модификации и соответствует требуемым условиям и режимам работы. А также необходимо убедиться, что на всех присоединениях имеется действующая поверка для трансформаторов тока и напряжения.

Монтаж счетчика осуществляется в соответствии с рекомендованной последовательностью, указанной в инструкции по монтажу и паспорте счетчика.

Подключение измерительных цепей к электросчетчику осуществляется в соответствии со схемами вторичных измерительных цепей. Счетчики подключить при помощи существующих проводов, используя существующие испытательные коробки.

После установки и подключения проводов на счетчик, с использованием коробки испытательной переходной, необходимо подать напряжение (нагрузку) и убедиться в правильности подключения и работы счетчика.

После проверки работы счетчика следует опломбировать винты крышки клеммника и смотровое окно счетчика в установленных местах. Опломбировать коробку испытательную переходную.

Параметры настройки коммуникационного оборудования хранятся в энергонезависимой памяти самих устройств.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	<p>пользуя существующие испытательные коробки.</p> <p>После установки и подключения проводов на счетчик, с использованием коробки испытательной переходной, необходимо подать напряжение (нагрузку) и убедиться в правильности подключения и работы счетчика.</p> <p>После проверки работы счетчика следует опломбировать винты крышки клеммника и смотровое окно счетчика в установленных местах. Опломбировать коробку испытательную переходную.</p> <p>Параметры настройки коммуникационного оборудования хранятся в энергонезависимой памяти самих устройств.</p>					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИЗТ.83.2020.0ЭСК.18.ТД		Лист 11

Выходными данными АИИС КУЭ являются отчетные документы и электронные файлы, содержащие значения потребленной активной и реактивной электроэнергии объектов, необходимые служебные документы.

1.10 Мероприятия по изменению объекта автоматизации

Проектируемая АИИС КУЭ создается в рамках проведения работ по созданию АИИС КУЭ ОАО «ОЭСК».

Для приведения распределительных сетей к состоянию, отвечающему требованиям технического задания, необходимо произвести следующие действия:

- обеспечить метрологическую поверку измерительных трансформаторов, при необходимости;
- установить счетчики электроэнергии согласно чертежам рабочей документации;
- обеспечить защиту оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне;
- организовать информационное взаимодействие всех компонентов системы;
- в местах установки оборудования обеспечить условия эксплуатации в соответствии с техническими характеристиками (температура окружающей среды, влажность воздуха, отсутствие агрессивных сред, отсутствие в местах установки сильных электромагнитных полей и радиоизлучений).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.ТД			12

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Поз.	Наименование точки учета	Тип ПУ	Класс точности ПУ	Место установки ПУ	Тип существующих ТТ	Номинал существующих ТТ	Тип существующих ТН	Номинал существующих ТН
1	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропром" ИП Трофимов В. В.	Фабас 3Т (57,7В) с GSM	0,5S/0,5	ООО "Электропром" РП-1 яч. 2	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных
2	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропром" КЭНК ввод1	Фабас 3Т (57,7В) с GSM	0,5S/0,5	ООО "Электропром" РП-1 яч. 4	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных
3	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропром" КЭНК ввод2	Фабас 3Т (57,7В) с GSM	0,5S/0,5	ООО "Электропром" РП-1 яч. 8	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных
4	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропром" ООО "Инвест-КО"	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ потребителя				
5	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропром" ООО "Т2 Модайл"	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ на крыше корпуса №9				
6	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропром" ПАО "Мегафон"	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ на крыше корпуса №9				
7	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропром" ПАО "Вымпел-ком"	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ на крыше корпуса №9				
8	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропром" ПАО "МТС"	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ на крыше корпуса №9				
9	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропром" Щит 0,4кВ Гудайдуллин	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ в Павильоне				
10	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропром" ООО "Мегаполис"	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ в Павильоне				
11	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропром" ГОУ СПО ПЭМСТ	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ на 2 этаже ПЭМСТ				
12	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропром" ИП Муниров А. Р.	Фабас 3 с GSM	1/2	Стена корпуса №7 ООО "Электропром"				
13	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропром" ООО "Кузбасс-спечать"	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ в Павильоне (Кузбасспечать)				
14	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропром" ООО "Снежный городок - Ильинка"	Фабас 3 с GSM	1/2	Стена корпуса №7 ООО "Электропром"				
15	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропром" ИП Щербич А.Е. (ГЕРДА)	Фабас 3 с GSM	1/2	Стена корпуса №7 ООО "Электропром"				
16	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропром" ООО "Ореан"	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ на стене оздоровительного комплекса ООО "Электропром"				
17	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ в Павильоне (Фермерская лав-				

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИЗТ.83.2020.03СК.18.ТД	Лист
							13

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

	"Электропром" Киселевское ПАТП КО			ка)				
18	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропром" Нестандарт Медель (ООО "Дельта")	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ в помещении				
19	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропром" ИП Семенехина М.М.	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ на стене оздоровительно-го комплекса ООО "Электропром"				
20	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропром" ИП Исупова Ю. В.	Фабас 3 с GSM	1/2	РЧ-0,4 кВ ПС № 2 ООО "Электро-пром (4 корпус)				
21	ПС 35/6кВ №1 "Киселевская подрайонная" "Участок коксо-вый"	Фабас 3Т (230В) с GSM	0,5S/0,5	ЗРЧ-6кВ ПС 35/6кВ №1 "Ки-селевская подрайонная"	Нет данных	Нет данных		
22	ПС 35/6кВ №1 "Киселевская подрайонная" ООО "Т2 Мобайл"	Фабас 3 с GSM	1/2	РЧ-0,4кВ ООО "Т2 мобайл"				
23	ООО "Инвест НК"; ПС №13 "ш. Краснокаменская" 35/6 кВ от ООО "Р-э Киселевский"	Фабас 3Т (57,7В) с GSM	0,5S/0,5	ЯКНО потребите-ля	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет дан-ных
24	ИП Маляров; ПС №13 "ш. Крас-нокаменская" 35/6 кВ от ООО "Р-э Киселевский"	Фабас 3Т (230В) с GSM	0,5S/0,5	ВРУ потребителя	ТШП-0,66	400/5		
25	ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС"; ОАО "На-вакузнецкое ДРСУ"	Фабас 3 с GSM	1/2	ТП-1 руб. 2 ПУ Прямого вклю-чения 10(100 А)				
26	ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС"; БВС за-раж	Фабас 3Т (230В) с GSM	0,5S/0,5	ТП-1 руб. 5 ТТ 50/5	Нет данных	50/5		
27	ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС"; БВС ко-тел	Фабас 3Т (230В) с GSM	0,5S/0,5	ТП-1 руб. 7 200/5	Нет данных	200/5		
28	ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС"; КДП	Фабас 3Т (230В) с GSM	0,5S/0,5	ЩУ в ВРУ-0,4 кВ КДП Питание от ТП-1 и КТПН-23 ТТ 300/5	Нет данных	300/5		
29	ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС"; ООО "Т2 Мобайл"	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ на втором этаже здания КДП (Запитан от ВРУ КДП)				
30	ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС"; Обзорный радиолокатор (ОР/Л-Т +ПРЦ)	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ от ТП-10				
31	ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС"; Обзорный радиолокатор (ОР/Л-А +АРП)	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ от ТП-12				
32	ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС"; БПРМ-193	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ от ТП-14				
33	ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС"; ДПРМ-193	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ от ТП-15				
34	ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС"	Фабас 3Т (57,7В) с GSM	0,5S/0,5	РЧ-6 кВ ТП-13 (ООО "Аэрокуз-басс") яч. 1	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет дан-ных
35	ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС"	Фабас 3Т (57,7В) с GSM	0,5S/0,5	РЧ-6 кВ ТП-13 (ООО "Аэрокуз-басс") яч. 12	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет дан-ных
36	ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС"; Глиссад-ный радиомаяк	Фабас 3 с GSM	1/2	РЧ-0,4 кВ ТП-13				
37	ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС"; Глиссад-	Фабас 3 с GSM	1/2	РЧ-0,4 кВ ТП-13				
								Лист
ИЗТ.83.2020.03СК.18.ТД								14
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

		ный радиомаяк						
38		ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС"; Бытовое помещение КРМ	Фобас 3 с GSM	1/2	ЩУ от ТП-3			
39		ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС"; ООО "Ку-стард"	Фобас 3Т (230В) с GSM	0,5S/0,5	РУ-0,4 кВ ЦРП	Т-0,66	100/5	
40		ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС"; Курсовой радиомаяк (КРМ-193)	Фобас 3 с GSM	1/2	РУ-0,4 кВ ТП-11			
41		ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС"; Курсовой радиомаяк (КРМ-193)	Фобас 3 с GSM	1/2	РУ-0,4 кВ ТП-11			
42		ПС Костромовская, РЩ-0,4 кВ БС от ООО "ММК-УГОЛЬ", МТС	Фобас 3 с GSM	1/2	РУ-0,4 кВ КТПП "ППНС"			
43		ПС 35/6 кВ №7 "Черкасская", 6-6 (от линии ООО "Исток") ОАО "Киселевское ПТУ"	Фобас 1 с GSM	1/2	ВРУ-0,4 ОАО "Кемеровское ПТУ"			
44		ПС 35/6 кВ №7 "Черкасская", 6-6 (от линии ООО "Исток") Мега-М	Фобас 3 с GSM	1/2	ЩСУ ООО "Исток"			
45		ПС 35/6 кВ №7 "Черкасская", 6-6 (от линии ООО "Исток") Теле-2	Фобас 3 с GSM	1/2	ЩСУ ООО "Исток"			
46		ПС 35/6 кВ №7 "Черкасская", 6-6 (от линии ООО "Исток") ООО "СШУ"	Фобас 3 с GSM	1/2	ВРУ ООО "СШУ"			
47		ПС 35/6 кВ №7 "Черкасская", 6-6 (от линии ООО "Исток") ПАО "Мегафон"	Фобас 3 с GSM	1/2	ЩУ ПАО "Мегафон"			
48		ПС 35/6 кВ №7 "Черкасская", 6-6 (от линии ООО "Исток") ПАО "Вымпелком"	Фобас 3 с GSM	1/2	ЩУ ПАО "Вымпелком"			
49		ПС 110кВ Афонинская, ф.6-6А РП-17 яч.6	Фобас 3Т (57,7В) с GSM	0,5S/0,5	РП-17, яч.6	Нет данных	Нет данных	Нет данных
50		ПС 110кВ Афонинская, ф.6-18А РП-17 яч.8	Фобас 3Т (57,7В) с GSM	0,5S/0,5	РП-17, яч.8	Нет данных	Нет данных	Нет данных
51		ПС "Тайдинская" 35/6 кВ №2 ф. 21 от ООО "ЭШВ" (установлен) ОФ "Тайдинская"	Фобас 3Т (230В) с GSM	0,5S/0,5	РУ-0,4кВ ОФ Тайдинская	Нет данных	Нет данных	
52		ПС "Тайдинская" 35/6 кВ №2 ф. 25 щит учета 6кВ ТП-630кВА №1-ООО "ММЗ"	Фобас 3Т (230В) с GSM	0,5S/0,5	РУ-0,4кВ ООО "ММЗ"	Нет данных	Нет данных	
53		ПС "Тайдинская" 35/6 кВ №2 ф. 25 щит учета 6кВ ТП-630кВА №2 -ООО "ММЗ"	Фобас 3Т (230В) с GSM	0,5S/0,5	РУ-0,4кВ ООО "ММЗ"	Нет данных	Нет данных	
54		ПС "Тайдинская" 35/6 кВ №2 ф. 25 щит учета 0,4кВ ТП-400кВА -ООО "ПУМ"	Фобас 3Т (230В) с GSM	0,5S/0,5	РУ-0,4кВ ООО "ПУМ"	Нет данных	Нет данных	
55		ПС "Тайдинская" 35/6 кВ №2 ф. 25 щит учета 0,4кВ ТП-560кВА -Журда А.В.	Фобас 3Т (230В) с GSM	0,5S/0,5	РУ-0,4кВ Журда А.В.	Нет данных	Нет данных	
56		Ф 6-38-3, РП-3; ООО "Т2 Мобайл"	Фобас 3 с GSM	1/2	Щит 0,4 кВ ремонтный цех ИП Терентьева			
57		Ф 6-38-3, РП-3; ПАО "Вымпелком"	Фобас 3 с GSM	1/2	Щит 0,4 кВ ремонтный цех ИП Терентьева			
Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.						
								Лист
								15
			Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ИЗТ.83.2020.03СК.18.ТД

58	Ф -16-3, ТП-37, РП-7; 000 "ТУК"	Фадос 3Т (57,7В) с GSM	0,55/0,5	РЧ-6 кВ РП-7 (000 "Техноком"), яч. 4	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных
59	Ф -16-3, ТП-37, РП-7; 000 "МТС"	Фадос 3Т (230В) с GSM	0,55/0,5	Щит 0,4 кВ ТП №37 000 "ТУК"	Нет данных	Нет данных		
60	Ф -16-3, ТП-37, РП-7; 000 "Втормет"	Фадос 3Т (230В) с GSM	0,55/0,5	Щит 0,4 кВ ТП №37 000 "ТУК"	Нет данных	Нет данных		
61	ТП №3 "ПФЗ"	Фадос 3 с GSM	1/2	ВРЧ-0,4 кВ ИП "Шмаков М.Г.				
62	ТП №3 "ПФЗ"	Фадос 3 с GSM	1/2	ВРЧ-0,4 кВ ИП "Шмаков М.Г.				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист 16
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.ТД			

РАЗДЕЛ 2. СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ

2.1 Структура АИИС КУЭ

АИИС КУЭ создаётся как открытая система с централизованной функцией управления и распределённой функцией измерения, которая имеет два уровня.

Первый ИИК (нижний) уровень

Уровень измерительно-информационных комплексов точек учета (уровень ИИК). ИИК – функционально объединенная и территориально локализованная совокупность программно-технических средств учета электроэнергии по данной точке измерений, в которой формируются и преобразуются сигналы, содержащие количественную информацию об измеряемых величинах, реализуются вычислительные и логические операции, предусмотренные процессом измерений, а также интерфейс доступа к информации по данной точке измерений электроэнергии.

Данный уровень осуществляет полный цикл автоматического сбора привязанных к единому календарному времени измеренных данных о приращениях электроэнергии в точках присоединений с заданной дискретностью измерений, обработки, хранения информации.

Технические средства каждого ИИК включают в свой состав:

- измерительные трансформаторы тока и напряжения (существующие);
- счетчики электрической энергии ФОБОС;
- вторичные цепи тока и напряжения (существующие).

ИИК обеспечивает:

- Многотарифный учет активной и реактивной электроэнергии в двух направлениях;
- Контроль параметров сети: мощность (активная, реактивная, полная), ток, напряжение, коэффициент мощности, ток в нулевом проводе (опционально);
- Контроль параметров качества сети: положительное и отрицательное отклонение напряжения, отклонение частоты сети – класс S по ГОСТ 30804.4.30.;
- Ведение журналов событий глубиной не менее 1000 записей с инициативным оповещением о событиях, в том числе –превышении лимитов мощности, напряжения, тока, попытках вскрытия, воздействия магнитным полем, результатах самодиагностики;
- Дистанционное отключение и ограничение потребления;
- Дистанционная установка \изменение тарифного расписания;
- Дистанционное обновление метрологически не значимой части ПО.

Счетчики ФОБОС обеспечивают хранение в энергонезависимой памяти данных:

- Профилей энергий (настраиваемых 1-60 минут) – не менее 128 суток (для 30 минут)
- Показаний на конец суток –не менее 128 суток
- Показаний на конец месяцев – не менее 39 месяцев.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							ИЗТ.83.2020.0ЭСК.18.ТД		Лист
											17
			Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Второй уровень ИВК


Уровень информационно-вычислительного комплекса (Уровень ИВК). ИВК – Совокупность функционально объединенных программных, информационных и технических средств, предназначенная для решения задач диагностики состояний средств и объектов измерений, сбора, обработки и хранения результатов измерений, поступающих от ИИК.

ИВК обеспечивает:

- автоматизированный сбор и хранение результатов измерений;
- автоматическую диагностику состояния средств измерений (обязательно при модернизации АИИС и новом строительстве энергообъектов);
- контроль достоверности результатов измерений;
- доступ ИАСУ КУ к информации.

Уровень ИВК в данном проекте не разрабатывается.

2.2 Структурная схема АИИС КУЭ



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.ТД

Лист

18

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ФУНКЦИЙ

Характеристика функциональной структуры АИИС КУЭ

В состав АИИС КУЭ входят следующие уровни:

- ИИК;
- ИВК (в данный проект не входит разработка уровня ИВК).

Уровень ИИК обеспечивает выполнение следующих функций:

- Многотарифный учет активной и реактивной электроэнергии в двух направлениях;
- Контроль параметров сети: мощность (активная, реактивная, полная), ток, напряжение, коэффициент мощности, ток в нулевом проводе (опционально);
- Контроль параметров качества сети: положительное и отрицательное отклонение напряжения, отклонение частоты сети – класс S по ГОСТ 30804.4.30. ;
- Ведение журналов событий глубиной не менее 1000 записей с инициативным оповещением о событиях, в том числе –превышении лимитов мощности, напряжения, тока, попытках вскрытия, воздействия магнитным полем, результатах самодиагностики;
- Дистанционное отключение и ограничение потребления;
- Дистанционная установка \изменение тарифного расписания;
- Дистанционное обновление метрологически не значимой части ПО.

Счетчики ФОБОС обеспечивают хранение в энергонезависимой памяти данных:

- Профилей энергий (настраиваемых 1-60 минут) – не менее 128 суток (для 30 минут)
- Показаний на конец суток –не менее 128 суток
- Показаний на конец месяцев – не менее 39 месяцев.

Счетчики ФОБОС обеспечивают автономное функционирование часов, дисплея и датчиков счетчика от встроенной батареи при отсутствии питающей сети, а также дистанционную синхронизацию времени, в том числе, автоматическую, в составе АИИС КУЭ.

Счетчики электроэнергии ФОБОС поддерживают международный протокол обмена данными DLMS/COSEM, в том числе, в спецификации ПАО «Россети» СПОДЭС.

АИИС КУЭ надежно защищена от сторонних воздействий; данные защищены от неавторизованного доступа. Для защиты данных применяется российский алгоритм шифрования «Мазма» (ГОСТ Р 34.12-2015) с ключом шифрования 256 бит.

Основными конструктивными узлами счетчика являются

- Узел измерения
- Блок микроконтроллера
- Блок питания
- Интерфейсы и испытательные выходы
- Жидкокристаллический дисплей (для счетчика исполнения «Сплит» – выносной дисплей)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	<p>АИИС КУЭ надежно защищена от сторонних воздействий; данные защищены от неавторизованного доступа. Для защиты данных применяется российский алгоритм шифрования «Мазма» (ГОСТ Р 34.12-2015) с ключом шифрования 256 бит.</p> <p>Основными конструктивными узлами счетчика являются</p> <ul style="list-style-type: none">— Узел измерения— Блок микроконтроллера— Блок питания— Интерфейсы и испытательные выходы— Жидкокристаллический дисплей (для счетчика исполнения «Сплит» – выносной дисплей)					
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.ТД		Лист
								19

- Кнопки управления (для счетчика исполнения «Сплит» – в составе выносного дисплея);
- Реле нагрузки (для счетчика модификации L непосредственного включения);
- Реле управления внешним коммутирующим устройством (для счетчика модификации L трансформаторного включения);
- Датчики:

Узел измерения. Основными компонентами узла измерения счетчика являются датчики напряжения и тока. Для измерения токов фаз и нейтрали используются трансформаторы тока и шунт. Для измерения напряжения используются схемы делителей напряжения. Принцип действия узла измерения основан на преобразовании сигналов тока и напряжения сети переменного тока, поданных на измерительные элементы счетчика, в цифровую информацию, удобную для дальнейшей обработки, хранения и отображения. Узел измерения генерирует также сигналы оптического и электрического испытательных выходов, пропорциональные измеряемой мощности.

Блок микроконтроллера выполняет следующие функции:

- все преобразования измерительной информации в цифровом виде;
- размещение результатов измерений в энергонезависимой памяти; память предназначена для хранения учетных данных, коэффициентов калибровки и конфигурации;
- ведение часов реального времени;
- организацию связи через оптический порт и другие интерфейсы;
- управление трансивером радиомодема;
- управление отображением информации (для счетчика шкафного исполнения);
- управление реле нагрузки (реле управления внешним коммутирующим устройством);
- измерение температуры внутри корпуса счетчика (измерительного блока);
- регистрацию вскрытия крышки кожуха (крышки корпуса) и крышки клеммной колодки счетчика (измерительного блока);
- контроль датчика магнитного поля;
- контроль отклонения измеренных параметров от заданных критериев;
- контроль состояния входов телесигнализации.

Часы реального времени. Встроенные часы реального времени (RTC) дают возможность снабжать учетные данные и события меткой времени, поддерживать тарификацию, обрабатывать команды управления в соответствии с установленным графиком. При работе счетчика в составе измерительной системы обеспечивается постоянная внешняя синхронизация часов счетчика с системными часами АИИС КУЭ через сеть передачи данных. Локальную установку и синхронизацию часов можно также провести через интерфейсы, имеющиеся в соответствующих модификациях.

Реле нагрузки. Счетчик модификации L непосредственного включения позволяет выполнять контроль мощности потребления и управление подачей электроэнергии потребителю при помощи встроенного реле нагрузки для счетчиков непосредственного включения. Максимальный ток реле нагрузки не менее, чем на 10 % превышает максимальный ток, соответствующий конкретной модификации счетчика. Коммутационная

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИЭТ.83.2020.03СК.18.ТД				20

износостойкость контактов реле составляет не менее 1000 циклов. Счетчик модификации L трансформаторного включения позволяет выполнять управление внешним коммутирующим устройством с помощью встроенного сигнального реле с изолированными выводами.

Контроль нагрузки. В счетчиках непосредственного включения модификации L реализована функция контроля мощности потребления и управления нагрузкой потребителей при помощи встроенного реле нагрузки.

Отключение и подключение реле могут быть выполнены:

- удаленно (командой оператора);
- вручную (нажатием кнопки абонентом);
- локально (через функции счетчика, например, ограничение максимальной мощности)

Контроль показателей качества электроэнергии. В счетчиках реализован контроль показателей качества электроэнергии:

- положительное и отрицательное отклонение напряжения;
- отклонение частоты;
- длительность и глубина провалов напряжений;
- длительность перенапряжений.

Контроль положительного и отрицательного отклонения напряжения осуществляется по методике, приведенной в ГОСТ 30804.4.30-2013 для класса А, по критериям, установленным в ГОСТ 32144-2013: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10 % номинального значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю.

Контроль отклонения частоты осуществляется по методике, приведенной в ГОСТ 30804.4.30-2013 для класса S, по критериям, установленным в ГОСТ 32144-2013: отклонение частоты не должно превышать $\pm 0,2$ Гц в течение 95 % времени интервала в одну неделю и $\pm 0,4$ Гц в течение 100 % времени интервала в одну неделю.

Журнал событий. Счетчик в режиме реального времени реагирует на события, вызванные различными причинами. События могут быть вызваны как самим счетчиком (результатами обработки измеренных данных, сигналами датчиков), так и командами в составе ИСЧ. Каждое событие обрабатывается и регистрируется счетчиком в выделенной зоне энергонезависимой памяти счетчика – журнале событий. В соответствии со спецификацией СПОДЭС, в счетчике реализовано семь основных журналов событий по их типам:

- события, связанные с напряжением;
- события, связанные с током;
- события, связанные с включением/выключением счетчика, реле нагрузки;
- события параметрирования счетчика;
- события внешних воздействий;
- события самодиагностики счетчика;
- события по превышению реактивной мощности (тангенс сети).

Взам. инв. №	Подп. и дата	<p>и регистрируется счетчиком в выделенной зоне энергонезависимой памяти счетчика – журнале событий. В соответствии со спецификацией СПОДЭС, в счетчике реализовано семь основных журналов событий по их типам:</p> <ul style="list-style-type: none">— события, связанные с напряжением;— события, связанные с током;— события, связанные с включением/выключением счетчика, реле нагрузки;— события параметрирования счетчика;— события внешних воздействий;— события самодиагностики счетчика;— события по превышению реактивной мощности (тангенс сети).						
Инв. № подл.							ИЗТ.83.2020.0ЭСК.18.ТД	Лист
								21
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

№№. №º подл.	Подл. и дата	Взам. инб. №º




Рисунок 4.1. Организация информационного обеспечения АИИС КУЭ

4.3 Организация сбора и передачи информации

АИИС КУЭ выполняет сбор и передачу технической и технологической информации согласно схеме, показанной на рисунке 4.2.

В системе представлена следующая информация:

- техническая об измеренных значениях;
- технологическая о состоянии объекта и элементов АИИС;
- служебная, содержащая внутренние настройки системы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ИЭТ.83.2020.03СК.18.ТД

Лист

23

- нормативную документацию (информацию, регламентирующую заявленные характеристики системы);
 - эксплуатационную документацию (руководство по эксплуатации и формуляр);
 - проектную документацию, необходимую для создания и ввода в действие системы.
- Список документов, использованных при разработке данного проекта, приведен в разделе 1.
- Руководство пользователя приведено в Руководстве по эксплуатации.
- Должностные инструкции разрабатываются на стадии опытно — промышленной эксплуатации.
- Проектная документация формируется окончательно на стадии опытно — промышленной эксплуатации и включает в себя данный проект, исправления и дополнения к нему.

4.5 Организация внутримашинной информации

Внутримашинная информация предназначена для обеспечения функционирования АИИС КУЭ и выполнения всех, возложенных на нее функций. Внутримашинная информация состоит из индивидуальных файлов данных (программ) и единого информационного массива данных системы (базы данных АИИС).

Программы, использованные в АИИС КУЭ, находятся на «жестких» дисках.

База данных АИИС находится на «жестком» диске сервера баз данных.

Программы АИИС обеспечивают выполнение функций системы по сбору информации, предоставлению информации пользователю в различных формах и формированию электронных форм отчетных документов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.ТД	Лист	
							25	

РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

5.1 Комплекс технических средств уровня ИИК

На всех присоединениях коммерческого и технического учета проектом предусматривается использование счетчиков электроэнергии ФОБОС компании ООО «Телематические Решения» (торговая марка WAVIoT).

Классы точности счетчиков не хуже 1 для счетчиков непосредственного включения и 0,5 для счетчиков полукосвенного включения.

Счетчики электрической энергии статические ФОБОС (далее – счетчики) предназначены для измерений активной и реактивной электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22, ГОСТ 31819.23-2012, измерений показателей качества электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.30-2013 в трехфазных трехпроводных и четырехпроводных электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц.

Принцип действия счетчиков основан на масштабировании входных сигналов напряжения и тока с дальнейшим преобразованием их в цифровой код и обработкой, а также с последующим отображением на дисплее отсчетного устройства или выносном дисплее результатов измерений и информации:

- количества активной электрической энергии не менее, чем по 4-м тарифам, суммарно по тарифам в двух направлениях (потребление, генерация), кВт·ч;

- количества реактивной электрической энергии не менее, чем по 4-м тарифам, суммарно по тарифам в двух направлениях (потребление, генерация), квар·ч;

- параметров сети (пофазно и суммарно: ток, напряжение, частота сети, коэффициент мощности, активная, реактивная и полная мощности)

- показателей качества электрической энергии (положительное и отрицательное отклонение напряжения, отклонение частоты, глубина и длительность провалов напряжения, длительность перенапряжения);

- текущего времени и даты.

- Профили – массивы данных, измеренных и зафиксированных в энергонезависимой памяти счетчика в заданные периоды времени.

- расчетное соотношение активной и реактивной мощности суммарно и по каждой фазе;

- расчетный небаланс суммы фазных токов и нулевом проводнике (для счетчиков прямого включения).

Для передачи результатов измерений и информации в АИИС КУЭ связи со счетчиками с целью их обслуживания и настройки в процессе эксплуатации, используются вспомогательные цепи счетчика, включающие в себя в зависимости от модификации:

- радиointерфейс (радиомодуль, опционально);

- интерфейс оптического типа (оптический порт, опционально);

- интерфейс передачи данных RS-485 (опционально);

- интерфейс Ethernet, (опционально, в том числе, в виде сменного модуля);

- GSM/GPRS/NB-IoT (опционально, в том числе, в виде сменного модуля);

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							ИЗТ.83.2020.03СК.18.ТД	Лист
										26
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

- импульсное выходное устройство оптическое;
- импульсное выходное устройство электрическое (только для шкафного исполнения);
- реле управления внешним коммутирующим устройством;
- входы телесигнализации.

Счетчики имеют встроенные энергонезависимые часы реального времени с поддержкой текущего времени (секунды, минуты, часы) и календаря (число, месяц, год).

В счетчиках реализована возможность задания не менее 24 временных тарифных зон суток раздельно для каждого дня недели и праздничных дней, с индивидуальным тарифным расписанием для не менее, чем 12 сезонов года.

Счетчики имеют энергонезависимую память, сохраняющую данные при отключении питания более 30 лет.

Счетчики обеспечивают выполнение следующих дополнительных функций:

- контроль вскрытия крышки корпуса;
- контроль вскрытия крышки клеммной колодки счетчика, сменного модуля;
- контроль температуры внутри счетчика;
- контроль воздействия сверхнормативного магнитного поля;
- контроль напряжения и пропадаания фазных напряжений сети переменного тока;
- контроль тока и мощности подключаемой нагрузки;
- фиксация изменений направления перетока мощности;
- контроль отклонения параметров качества электроэнергии;
- контроль правильности чередования фаз;
- контроль тока в нулевом проводе (опционально);
- контроль соотношения реактивной и активной мощности;
- контроль доступа по интерфейсу;
- контроль состояния входов телесигнализации;
- контроль инициализации счетчика с фиксацией даты, времени и интерфейса, посредством которого была указана команда;
- контроль времени последнего сброса счетчика с фиксацией даты, количества сбросов;
- дистанционное отключение/включение подключаемой нагрузки посредством команды от ИС (опционально);
- автоматическое отключение/включение подключаемой нагрузки по установленному критерию контролируемых счетчиком параметров (опционально);
- самодиагностика счетчика.

Инициативная связь

В счетчике с радиоинтерфейсом реализована функция инициативной связи с АИИС КУЗ, в том числе:

- при вскрытии клеммной крышки;
- при воздействии сверхнормативным магнитным полем.

Взам. инв. №	Подп. и дата	<div>— дистанционное отключение/включение подключаемой нагрузки посредством команды от ИС (опционально);</div> <div>— автоматическое отключение/включение подключаемой нагрузки по установленному критерию контролируемых счетчиком параметров (опционально);</div> <div>— самодиагностика счетчика</div> <div>Инициативная связь</div> <div>В счетчике с радиointерфейсом реализована функция инициативной связи с АИИС КУЭ, в том числе:</div> <div>— при вскрытии клеммной крышки;</div> <div>— при воздействии сверхнормативным магнитным полем;</div>							
Инв. № подл.								ИЗТ.83.2020.0ЭСК.18.ТД	Лист
									27
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

- при перепрограммировании;
- при превышении максимальной мощности;
- при отклонении от нормированного (заданного) значения уровня напряжения;
- при возникновении других программируемых событий.

Основные характеристики счетчика Фобос

Наименование характеристики	Значение
Тип включения цепей напряжения	Непосредственное или трансформаторное
Тип включения цепей тока	Непосредственное или трансформаторное
Класс точности при измерении активной электрической энергии для модификаций: <ul style="list-style-type: none"> - А (по ГОСТ 31819.22) - В (по ГОСТ 31819.22) - С (по ГОСТ 31819.21) - D (по ГОСТ 31819.21) 	0,5S 0,5S 1 1
Класс точности при измерении реактивной электрической энергии для модификаций: <ul style="list-style-type: none"> - А - В (по ГОСТ 31819.23) - С (по ГОСТ 31819.23) - D (по ГОСТ 31819.23) 	0,5* 1 1 2
Постоянная счетчика, имп./кВт·ч (имп./квар·ч)	от 800 до 10000
Номинальное фазное/линейное напряжение $U_{ном}$, В: <ul style="list-style-type: none"> - для счетчиков непосредственного включения и трансформаторного включения - для счетчиков трансформаторного включения 	34230/400 3457,7/100
Предельный рабочий диапазон напряжений, В	от 0,8· $U_{ном}$ до 1,2· $U_{ном}$
Базовый ток I_b , А	5, 10, 20
Номинальный ток $I_{ном}$, А	1, 2, 5, 10
Максимальный ток $I_{макс}$, А	2, 10, 60, 80, 100
Номинальное значение частоты сети, Гц	50±0,5
Диапазон измерений фазного напряжения переменного тока, В	от 0,8· $U_{ном}$ до 1,2· $U_{ном}$
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений фазного напряжения переменного тока, %	±0,5
Диапазон измерений силы переменного тока, А: <ul style="list-style-type: none"> - для счетчиков непосредственного включения - для счетчиков трансформаторного включения 	от 0,05· I_b до $I_{макс}$ от 0,01· $I_{ном}$ до $I_{макс}$

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.ТД

Лист

28

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений силы переменного тока, %	$\pm 0,5$
Диапазон измерений отрицательного отклонения напряжения переменного тока $dU(-)$, %	от -20 до 0
Диапазон измерений положительного отклонения напряжения переменного тока $dU(+)$, %	от 0 до +20
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений отрицательного или положительного отклонения напряжения переменного тока, %	$\pm 0,5$
Диапазон измерений частоты переменного тока, Гц	от 45,0 до 57,5
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока, Гц	$\pm 0,03$
Диапазон измерений отклонения частоты переменного тока Δf , Гц	от -5,0 до +7,5
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений отклонения частоты переменного тока, Гц	$\pm 0,03$
Диапазон измерений длительности провала и прерывания напряжения Δt_n , с	от 0,02 до 60
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений длительности провала и прерывания напряжения, с	$\pm 0,04$
Диапазон измерений глубины провала напряжения dUn , %	от 0 до 20
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений глубины провала напряжения, %	$\pm 0,5$
Диапазон измерений длительности перенапряжения $\Delta t_{перU}$, с	от 0,02 до 60
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений длительности перенапряжения, с	$\pm 0,04$
Диапазон измерений коэффициента мощности KP	от -1 до +1
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений коэффициента мощности	$\pm 0,02$
Диапазон измерений активной электрической мощности P , Вт <div> <div>- для счетчиков непосредственного включения</div> <div>- для счетчиков трансформаторного включения</div> </div>	от $0,8 \cdot U_{ном}$ до $1,2 \cdot U_{ном}$, $0,25 \leq KP \leq 1$ от $0,05 \cdot I_b$ до $I_{макс}$ от $0,01 \cdot I_{ном}$ до $I_{макс}$
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений активной электрической мощности, % <div> <div>- модификации А и В</div> <div>- модификации С и D</div> </div>	$\pm 0,5$ $\pm 1,0$
Диапазон измерений реактивной электрической мощности Q , вар <div> <div>- для счетчиков непосредственного включения</div> <div>- для счетчиков трансформаторного включения</div> </div>	от $0,8 \cdot U_{ном}$ до $1,2 \cdot U_{ном}$, $0,25 \leq KQ \leq 1$ от $0,05 \cdot I_b$ до $I_{макс}$ от $0,01 \cdot I_{ном}$ до $I_{макс}$
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений реактивной электрической мощности, %	

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

<ul style="list-style-type: none"> - модификация А - модификации В и С - модификация D 	$\pm 0,5$ $\pm 1,0$ $\pm 2,0$
<p>Диапазон измерений полной электрической мощности S, В·А:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для счетчиков непосредственного включения - для счетчиков трансформаторного включения 	<p>от 0,8·Iном до 1,2·Iном, от 0,05·Iδ до Iмакс от 0,01·Iном до Iмакс</p>
<p>Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений полной электрической мощности, %</p> <ul style="list-style-type: none"> - модификация А - модификации В и С - модификация D 	$\pm 0,5$ $\pm 1,0$ $\pm 2,0$
<p>Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений текущего времени, с/сутки</p>	$\pm 0,5$
<p>Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений текущего времени, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждый 1 °С, с/сутки</p>	$\pm 0,1$
<p>Стартовый ток, не менее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для счётчиков класса точности 0,5S по ГОСТ 31819.22 и для счётчиков класса точности 0,5 (трансформаторного включения) - для счётчиков класса точности 1 по ГОСТ 31819.21 и ГОСТ 31819.23 (непосредственного включения) 	0,001·Iном 0,004·Iδ

Основные технические характеристики счетчика Фобас

Наименование характеристики	Значение
Полная электрическая мощность, потребляемая каждой цепью тока, при базовом (номинальном) токе, номинальной частоте и нормальной температуре, В·А, не более	0,1
Полная (активная) электрическая мощность, потребляемая каждой цепью напряжения (без дополнительных модулей связи) при номинальном напряжении, нормальной температуре и номинальной частоте, В·ЧА (Вт), не более	10,0 (2,0)
Количество тарифов, не менее	4
Наличие дополнительных интерфейсов*:	
<ul style="list-style-type: none"> - модификация R: RS-485, скорость, бит/с, не менее - модификация E: Ethernet, скорость, Мбит/с, не менее - модификация G(1-6): GSM/GPRS, G2, G3, G4, G5, NB-IoT) - модификация T(1-16): телесигнализация (1-16 входов) 	9600 10 - -
Поддерживаемые протоколы обмена:	

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.ТД	Лист
							30

Взам. инв. №	Подп. и дата							3
		Формирование профиля активной и реактивной мощности нагрузки прямого и обратного направлений с программируемым интервалом временем интегрирования, в диапазоне, мин						от 1 до 60
		Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для: - счетчика в корпусе шкафного исполнения - измерительного блока исполнения «Сплит» - выносного дисплея ДВ-2						IP51 IP54 IP51
		Габаритные размеры (высота×длина×ширина), мм, не более: - счетчика шкафного исполнения						235x171x65
Инв. № подл.							Лист 31	
	ИЗТ.83.2020.03СК.18.ТД							
	Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

<ul style="list-style-type: none"> - по радиointерфейсу NB-Fi - по оптопорту - по RS-485 - по интерфейсам Ethernet, GSM/(GPRS, G2, G3, G4, G5, NB-IoT) 	NB-Fi, СПОДЭС, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 СПОДЭС СПОДЭС СПОДЭС ГОСТ Р МЭК 60870-5-104
Максимальное количество входов телесигнализации типа «сухой контакт»	16 (48 с учетом мультимплексирования)
Характеристики входов телесигнализации: <ul style="list-style-type: none"> - максимальное напряжение, В - входное сопротивление, кОм 	30 15
Максимальное количество выходов телеуправления (твердотельное реле/ «сухой контакт»)	2 (1/1)
Характеристики выходов телеуправления: <ul style="list-style-type: none"> - для твердотельного реле - (максимальное напряжение/сила тока), В/А - для выходов типа «сухой контакт» (максимальное напряжение/сила тока), В/мА: - сопротивление в открытом состоянии, Ом, не более - сопротивление в состоянии “разомкнуто”, кОм, не менее 	350/1 20/30 200 50
Напряжение питания постоянного тока от резервного источника, В	от 8,0 до 16,0
Сила постоянного тока, потребляемая от резервного источника питания, мА, не более	100
Срок службы встроенной батареи, лет, не менее	16
Длительность хранения информации при отключении питания, лет	30
Глубина хранения активной и реактивной электрической энергии (приращения или накопления: прием, отдача) за 60-минутные интервалы времени, суток, не менее	128
Глубина хранения активной и реактивной электрической энергии (приращения или накопления: прием, отдача) за сутки, суток не менее	128
Глубина хранения активной и реактивной электрической энергии (приращения или накопления: прием, отдача) за прошедший месяц, лет, не менее	3
Формирование профиля активной и реактивной мощности нагрузки прямого и обратного направлений с программируемым интервалом временем интегрирования, в диапазоне, мин	от 1 до 60
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для: <ul style="list-style-type: none"> - счетчика в корпусе шкафного исполнения - измерительного блока исполнения «Сплит» - выносного дисплея ДВ-2 	IP51 IP54 IP51
Габаритные размеры (высота/длина/ширина), мм, не более: <ul style="list-style-type: none"> - счетчика шкафного исполнения 	235x171x65

<ul style="list-style-type: none"> - измерительного блока счетчика исполнения «Сплит» (без учета кронштейна) - выносного дисплея ДВ-2 (без адаптера питания) 	271x190x82 150x105x30
Масса, кг, не более: <ul style="list-style-type: none"> - счетчика шкафного исполнения - измерительного блока исполнения «Сплит» выносного дисплея - выносного дисплея ДВ-2 (без адаптера питания) 	15 2 0,3
Средняя наработка счетчика на отказ, ч, не менее	280000
Средний срок службы счетчика, лет, не менее	30
Нормальные условия измерений: <ul style="list-style-type: none"> - температура окружающего воздуха, °C - относительная влажность воздуха, % 	от +15 до +25 от 30 до 80
Рабочие условия измерений: <ul style="list-style-type: none"> - температура окружающего воздуха (кроме выносного дисплея ДВ-2), °C - температура окружающего воздуха для выносного дисплея ДВ-2, °C - относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха +25 °C, %, не более 	от -40 до +70 от 0 до +50

5.2 Размещение технических средств АИИС КУЭ

- на лицевой и обратной сторонах панелей устройств АИИС КУЭ учета электроэнергии нанести надписи, указывающие их назначение в соответствии с диспетчерскими наименованиями, а на установленных на них аппаратах — надписи или маркировка согласно схемам.

5.3 Методы защиты технических средств

Проектом предусматриваются методы защиты технических средств от механических, тепловых, электромагнитных и других воздействий, в том числе от несанкционированного доступа к ним.

5.4 Защита от климатических воздействий

По устойчивости к климатическим воздействиям счетчики Фобос относятся к группе 5 по ГОСТ 22261-94, по условиям климатического исполнения к категории УХЛ 3.1 в соответствии с ГОСТ 15150-69.

В соответствии с требованиями ПУЭ все счетчики размещены в отапливаемых помещениях, где температура в зимнее время не ниже 0°C.

5.5 Защита от несанкционированного доступа

Информация, собираемая в АИИС КУЭ используется для коммерческих расчетов и имеет степень защиты, соответствующую требованиям защиты результатов измерений.

Основной целью АИИС КУЭ является получение достоверной информации о количестве перераспределенной электроэнергии.

Достоверность передаваемой информации обеспечивается всеми составными частями АИИС КУЭ (ИИК, ИВКЭ) и каналами связи. В связи с этим к каждой из составных частей АИИС КУЭ каналам связи предъявляются специфические требования по защите информации от несанкционированного доступа.

Для предотвращения несанкционированного доступа к данным учета электроэнергии при установлении сеанса связи необходимо ввести пароль доступа. Данный пароль хранится у сотрудника ПМЭС (ПС) ответственного за сбор информации коммерческого учета. Данный пароль не может быть передан третьим лицам без соответствующего распоряжения руководства. Пароли присваиваются на этапе параметрирования каналобразующей аппаратуры.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.ТД			33

Взам. инд. №	<p>При помощи сервисного ПО к счетчику можно подключаться через любой интерфейс настоящего, с использованием преобразователей. Порядок подключения и работы с сервисным ПО изложены в инструкции, доступной на сайте производителя.</p>							
	<p>ПО АИИС КУЭ</p>							
Подп. и дата	<p>К данным счетчика и к самому счетчику можно получить доступ путем подключения его к ПТК «ВАВИОТ» (регистрационный № 67903-17), в состав которого входит базовая станция, обеспечивающая связь с счетчиком через радиointерфейс, а также сервис «Личный кабинет».</p>							
	<p>О возможности использования данного сервиса можно узнать в службе поддержки клиентов производителя support@waviot.ru.</p>							
Инд. № подл.							ИЗТ.83.2020.0ЭСК.18.ТД	Лист
								34
	Изм.	Кол.чч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Подключение к счетчику позволяет производить все необходимые действия: считывание текущих показаний, архивов данных, считывание/запись тарифного расписания, лимитов мощности, напряжения и других настроек.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИЗТ.83.2020.0ЭСК.18.ТД	Лист	
							35	

РАЗДЕЛ 7. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7.1 Описание работ по метрологическому обеспечению

В соответствии с «Типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении. РД 34.09.101-94» на стадии проектирования должна определяться погрешность измерительных комплексов (каналов) и обеспечиваться ее минимизация.

Метрологическое обеспечение АИИС КУЭ основано на выполнении метрологических мероприятий и работ, необходимых для обеспечения достоверности измерений.

Метрологическое обеспечение измерений регламентируется нормативными и методическими документами (Законы РФ, Гражданский кодекс РФ, стандарты, правила, положения, инструкции, рекомендации, указания, ведомственные приказы и др.).

Метрологические характеристики измерительных каналов АИИС КУЭ определяются условиями эксплуатации оборудования, классом точности трансформаторов тока, напряжения, счетчиков и сопротивлением кабельных линий от ТТ и ТН до счетчика. Технические средства, обеспечивающие передачу измерительной информации от ИИК на ИВК, не оказывают влияния на метрологические характеристики измерительных каналов.

На каждый элемент в составе АИИС КУЭ (измерительный трансформатор, счетчик электроэнергии) необходимо иметь документ, нормирующий его метрологические характеристики. Счетчики и измерительные трансформаторы должны иметь сертификаты об утверждении типа и внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Должны быть проведены работы по поэлементной поверке СИ, а также работы по поверке АИИС КУЭ уровня ИИК и ИВК в целом.

Программное обеспечение всех компонентов АИИС КУЭ должно быть метрологически аттестовано.

Метрологическое обеспечение АИИС КУЭ в соответствии с ГОСТ Р 8.596 должно включать в себя следующее:

- разработку и аттестацию МИ электроэнергии (мощности) и МИ других физических величин, связанных с измерениями при коммерческом учете. Разработку МИ необходимо проводить в соответствии с ГОСТ Р 8.563, РД 153-34.0-11 и МИ 2808;
- метрологическую экспертизу технической документации АИИС КУЭ;
- утверждение типа и испытания АИИС КУЭ с целью утверждения типа в соответствии с МИ 2441 (если АИИС КУЭ не создается на базе типовой системы, зарегистрированной в Государственном реестре СИ);
- поверку АИИС КУЭ;
- метрологический надзор за монтажом, наладкой и состоянием, применением и эксплуатацией средств измерений (учета) и АИИС КУЭ в целом;
- метрологический надзор за аттестованными МИ, соблюдением метрологических правил и норм.

7.2 Расчет нагрузки вторичных цепей трансформаторов тока

Прокладка вторичных цепей трансформаторов тока проектом не предусматривается.
Расчет нагрузки вторичных цепей не производится.

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.					ИЗТ.83.2020.0ЭСК.18.ТД		Лист
			Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	36

7.3 Расчет вторичных цепей трансформаторов напряжения

Прокладка вторичных цепей трансформаторов напряжения проектом не предусматривается.
Расчет нагрузки вторичных цепей не производится.

7.4 Требования к погрешности измерений

Измерения электроэнергии и мощности осуществляют с погрешностью, обеспечиваемой счетчиками электроэнергии, измерительными трансформаторами и линиями присоединения счетчиков к ТТ, ТН.

За погрешность измерений в точке учета электроэнергии и мощности принимают согласно РД 34.11.114–98 предел допускаемой относительной погрешности измерительного канала (далее – ИК) в предусмотренных рабочих условиях применения АИИС КУЭ и при доверительной вероятности, равной 0,95.

Пределы допускаемого значения абсолютной погрешности измерения времени каналов системы должны быть не более ± 5 с за сутки (при доверительной вероятности, равной 0,95).

7.5 Требования безопасности

При выполнении измерений требования безопасности соблюдают в соответствии с ГОСТ 12.3.019–80, ГОСТ 12.2.007.0–75, «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» и «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок».

Требования безопасности ТТ и ТН должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.3–75 и ГОСТ 12.2.007.0–75. Вторичные обмотки ТТ и ТН должны быть заземлены.

Требования безопасности счетчиков электроэнергии должны соответствовать ГОСТ 22261–94 и ГОСТ 12.1038–82. По способу защиты человека от поражения электрическим током счетчики должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0–75.

Все зажимы, находящиеся в зажимной коробке счетчика, должны закрываться крышкой, приспособленной для опломбирования. Крышка должна закрывать нижние винты крепления счетчика к щиту, а также подводимые к счетчику провода не менее чем на 25 мм.

Требования безопасности устройств сбора и передачи данных и других аналогичных им устройств должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003–91 и ГОСТ 12.2.007.0–75.

Корпуса устройств (блоков), шкафов и панелей должны быть заземлены. Требования к зажимам заземления должны соответствовать эксплуатационной документации устройств (блоков).

Вычислительные средства, входящие в состав АИИС КУЭ, должны по безопасности соответствовать требованиям, предъявляемым к ЭВМ.

7.6 Контроль точности результатов измерений

Целью контроля точности результатов измерений является проверка правильности выполнения операций и соблюдения правил измерений, а также проверка удовлетворения требований к приписанным значениям погрешностей измерительных каналов АИИС КУЭ.

Задачами контроля точности являются проверки:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	<p>должны соответствовать эксплуатационной документации устройств (блоков).</p> <p>Вычислительные средства, входящие в состав АИИС КУЭ, должны по безопасности соответствовать требованиям, предъявляемым к ЭВМ.</p> <p>7.6 Контроль точности результатов измерений</p> <p>Целью контроля точности результатов измерений является проверка правильности выполнения операций и соблюдения правил измерений, а также проверка удовлетворения требований к приписанным значениям погрешностей измерительных каналов АИИС КУЭ.</p> <p>Задачами контроля точности являются проверки:</p>					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИЭТ.83.2020.03СК.18.ТД		Лист
								37

- наличия действующих свидетельств о поверке СИ, входящих в измерительные каналы АИИС КУЭ;
- отсутствия несанкционированных изменений схем вторичных цепей ТТ и ТН;
- соблюдения условий применения СИ;
- соблюдения требований к параметрам контролируемых присоединений;
- регламентированного алгоритма работы АИИС КУЭ;
- правильности вычисления результатов измерений.

После замены СИ в измерительном канале должны быть выполнены работы по проверке соответствия погрешности измерений нормам точности.

Оперативный контроль точности проводят:

- если фактический небаланс электроэнергии, определенный в соответствии с РД 34.09.101-94 по результатам измерений, больше допустимого небаланса, рассчитанного с учетом относительных погрешностей измерительных каналов;
- при расхождении результатов измерений по показаниям дублирующих счетчиков, установленных на границах раздела сети (по балансовой принадлежности);
- при выходе параметров контролируемого присоединения за допускаемые пределы;
- при отклонении рабочих условий применения СИ за установленные границы;
- при потерях напряжения в линиях присоединения счетчиков к ТН более установленных значений;
- после изменения схемы вторичных цепей трансформаторов;
- после замены СИ в измерительном канале или после замены его составных частей;
- после поверки (калибровки) СИ, входящих в измерительный канал.

Общая относительная погрешность измерительного канала АИИС КУЭ (для расчетного учета электроэнергии) имеет величину не более: $\delta_w = \pm 2,9$ при $I_f = (5-20)\%$ от $I_{ном}$ и $\delta_p = \pm 1,7$ при $I_f = (20-120)\%$ от $I_{ном}$ (при доверительной вероятности $p=0,95$), что соответствует требованиям к погрешности измерений электрической энергии (расчетного учета) и требованиям Технического задания.

Фактические значения относительных погрешностей измерительных комплексов будут определены при проведении поверки АИИС КУЭ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист 38
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.ТД			

Приложение А Номера регистрации в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

<i>Элемент системы</i>	<i>Тип</i>	<i>Номер регистрации в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений</i>
<i>Счетчик</i>	<i>Фобдос 3Т, Фобдос 3</i>	<i>66754-17</i>
<i>Счетчик</i>	<i>Фобдос 1</i>	<i>66753-17</i>

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.лч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИЗТ.83.2020.0ЭСК.18.ТД	Лист	
							39	

РАЗДЕЛ 8. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ

Схема организационной структуры управления АИИС КУЭ представлена на рисунке 8.1.




Рисунок 8.1. Схема организационной структуры управления АИИС КУЭ.

Описание организационной структуры подразделений, создаваемых с целью обеспечения функционирования АИИС КУЭ

Элементы организационной структуры службы АИИС КУЭ:

1. начальник службы;
2. группа администрирования;
3. группа эксплуатации.

Основные функции группы администрирования службы АИИС КУЭ:

- координация и контроль работы групп администрирования;
- контроль коммерческих данных в соответствии с регламентами и Инструкциями;
- контроль полноты, корректности и своевременности поступления коммерческих данных в соответствии с Инструкциями;
- внешний осмотр оборудования и мест пламбирования КТС АИИС КУЭ в соответствии с Инструкциями.
- обеспечение полноты и достоверности информации по учету электроэнергии в базе данных ИВКЭ и ИВК;

Основные функции группы эксплуатации:

- контроль работоспособности АИИС КУЭ по коммерческой и технологической информации, обеспечение полноты и своевременности поступления технологической информации;
- проведение аварийных и плановых работ на КТС АИИС КУЭ;
- проведение работ по модернизации КТС АИИС КУЭ;

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИЗТ.83.2020.0ЭСК.18.ТД	Лист
							40

– поддержание необходимого комплекта запасных частей, необходимых для восстановления работоспособности АИИС КУЭ в соответствии с проектной документацией.

Выполнение функций эксплуатационного персонала АИИС КУЭ может быть возложено на имеющийся персонал электротехнической службы, служб организации обслуживающей подстанцию. При этом должны быть внесены соответствующие изменения в должностные инструкции персонала.

Ответственным за передачу информации на серверы верхнего уровня другим заинтересованным организациям должен быть назначен администратор АИИС КУЭ.

На компьютере пользователя должно быть установлено клиентское приложение которое позволяет:

- просматривать информацию в БД;
- запрашивать информацию об электроэнергии по отдельному счетчику или по группе за любой период времени;

Специалисты, допущенные к работе по обработке результатов измерений (пользователи системы) должны иметь высшее профессиональное (инженерно-экономическое или техническое) образование и стаж работы в должности инженера по АСУ ТП, инженера – электрика, либо среднее профессиональное (инженерно-экономическое или техническое) образование и стаж работы в должности техника ВЦ (ИВЦ), техника-программиста.

Персонал АИИС КУЭ подготавливается к выполнению своих обязанностей в соответствии с должностными инструкциями и инструкциями по эксплуатации.

К обслуживанию АИИС КУЭ допускается персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности и имеющий соответствующую группу по электробезопасности.

К выполнению работ связанных с измерением электроэнергии допускаются лица, прошедшие проверку знаний по «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» или «Правилам эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилам устройства электроустановок», «Межотраслевым правилам по охране труда (Правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок», имеющие группу по электробезопасности не ниже III и обученные проведению измерений при учете электроэнергии.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.ТД			41

РАЗДЕЛ 9. ПРОЕКТНАЯ ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ

9.1 Идентификация системы

АИИС КУЭ является многоуровневой автоматизированной информационно-вычислительной системой с централизованным управлением и распределённой функцией измерения. АИИС КУЭ состоит из:

- ИИК в количестве 62шт.

Согласно ГОСТ 27.002-89 критерием отказа является признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния объекта, установленные в нормативно-технической и конструкторской документации. При расчете показателей надёжности учитываются элементы АИИС, отказы которых влияют на передачу данных на уровень ИВК – центр сбора информации. В данном случае критерием отказа АИИС КУЭ является непредставление коммерческой информации в ИВК. Отказ следующих элементов влияет на передачу данных в ИВК:

- измерительные ТТ и ТН;
- счётчики электрической энергии.

9.2 Классификация системы

Классификация подсистем АИИС КУЭ приведена в соответствие с ГОСТ 27.003-90. В таблице 1 приведены классификации элементов подсистем АИИС КУЭ по состоянию после отказа.

Таблица 1 Классификация элементов ИИК

Элемент системы	Тип	Состояние после отказа	Количество, шт.
Счетчик	Фобос 3Т	Восстанавливаемый	22
Счетчик	Фобос 3	Восстанавливаемый	38
Счетчик	Фобос 1	Восстанавливаемый	1

9.3 Выбор номенклатуры показателей надёжности

Выбор номенклатуры показателей надёжности произведён согласно ГОСТ 27.003-90 для измерительных счётчиков электроэнергетики.

Счётчики электроэнергии относятся к изделиям конкретного назначения вида I, непрерывного длительного применения, восстанавливаемым, обслуживаемым, переход которых в предельное состояние не ведёт к катастрофическим последствиям. Таким образом, выбираем номенклатуру показателей надёжности: средняя наработка на отказ и среднее время восстановления.

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							ИЗТ.83.2020.03СК.18.ТД	Лист
										42
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

9.4 Перечень оцениваемых параметров надежности

Согласно требований Технического задания на разработку проекта АИИС КУЭ, оцениваются следующие показатели надежности:

а) для счетчиков электроэнергии:

средняя наработка на отказ – должна быть не менее 35000 часов;

среднее время восстановления – должно быть не более 7 суток.

9.5 Исходные данные надежности элементов АИИС

В данном проекте отсутствует информация по измерительным ТТ и ТН, поэтому при проведении оценок надежности АИИС КУЭ будем использовать данные по надежности элементов ИИК, а именно счетчиков электрической энергии.

9.6 Расчет показателей надежности подсистем АИИС КУЭ

Для подтверждения требуемого уровня надежности, заданного в ТЗ, для всех подсистем АИИС КУЭ произведен расчет показателей надежности.

Расчет показателей надежности ИИК

Таблица 1 Исходные данные для расчета

Поз.	Наименование	Тип	Кол.	Время наработки на отказ T_0 (до отказа $T_{ср}$), ч	Источник
ИИК					
1	Счетчик	Фобос 3Т	22	280000	Описание типа
2	Счетчик	Фобос 3	38	280000	Описание типа
3	Счетчик	Фобос 1	1	280000	Описание типа

Для системы устанавливается срок службы 20 лет (175200 часов).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.ТД		Лист
								43

9.10 Расчет интенсивности отказов уровня ИИК

Результат расчета представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Поз.	Наименование	Тип	Кол.	Время наработки на отказ T_0 (до отказа T_{cp}), ч	Интенсивность отказов λ , 1/ч
ИИК					
1	Счетчик	Фобос ЗТ, Фобос З, Фобос 1	62	280000	0,000221
Итого для ИИК					0,000221

Расчет произведен по формулам:

$$\lambda_i = \frac{1}{T_i},$$

(1)

где λ_i – интенсивность отказа элемента системы,

$$\lambda = \sum \lambda_i,$$

(2)

Интенсивность отказов при резервировании двух элементов определяется по формуле:

$$\lambda_{\text{общ}} = \frac{\lambda_1 \cdot \lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}. \quad (3)$$

где λ – интенсивность отказа системы,

Среднее время наработки на отказ системы определяется по формуле:

$$T_{0 \text{ АИИС}} = \frac{1}{\lambda_{\text{АИИС}}}$$

9.12 Интенсивность отказа АИИС КУЭ

Интенсивность отказов АИИС КУЭ равна сумме интенсивностей отказов ИИК, ИВКЭ.

$$\lambda_{\text{АИИС}} = \lambda_{\text{ИИК}} + \lambda_{\text{ИВКЭ}} = 0,000221$$

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.ТД	Лист
							44
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Среднее время наработки на отказ системы АИИС КУЭ ПС:

$$T_{0 \text{ АИИС}} = \frac{1}{\lambda_{\text{АИИС}}} = 4524 \text{ ч.}$$

Показатель коэффициента готовности элемента (отношение времени исправной работы компонента или системы к общему времени работы компонента или системы) определяется по формуле:

$$K_r = \frac{T_0}{T_B + T_0};$$

$$K_r = 4524 / (2 + 4524) = 0,99.$$

9.13 Способы обеспечения заданного уровня надежности в аварийных ситуациях

Проектом не предусматривается установка ИБП, поэтому с точки зрения надежности, отказ приводит к отказу подсистем и для того, чтобы уровень надежности оставался в заданных пределах необходимо, чтобы восстановление подсистемы оперативным персоналом производилось в заданных пределах времени восстановления. В этом случае уровень надежности зависит от наличия обнаружения отказа, комплекта запасных элементов и квалификации оперативного персонала.

9.14 ПОН первичных средств учета и вторичных соединений

ПОН первичных средств учета и вторичных соединений предусматривает следующие мероприятия:

Установка счетчиков, имеющих среднюю наработку 280000 часов, требуется для обеспечения необходимого уровня надежности.

В счетчике используются следующие основные способы обеспечения необходимой надежности:

– счетчик проводит автоматическую самодиагностику правильности работы и при выявлении причин, которые могут повлиять на его правильное функционирование, выдает коды ошибок или предупреждений;

Для увеличения надежности счетчика его монтаж и эксплуатацию следует производить в соответствии с Руководством по эксплуатации на счетчик, также необходимо учитывать требования ПУЭ.

В процессе эксплуатации АИИС КУЭ необходимо проводить статистическую оценку для средней наработки до отказа ТТ и ТН по следующей формуле:

$$T_0 = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \tau_j,$$

где N – число работоспособных измерительных трансформаторов при t=0.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	<p>чин, которые могут повлиять на его правильное функционирование, выдает коды ошибок или предупрежде- ний;</p> <p>Для увеличения надежности счетчика его монтаж и эксплуатацию следует производить в соот- ветствии с Руководством по эксплуатации на счетчик, также необходимо учитывать требования ПУЭ.</p> <p>В процессе эксплуатации АИИС КУЭ необходимо проводить статистическую оценку для средней наработки до отказа ТТ и ТН по следующей формуле:</p> $T_0 = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \tau_j,$ <p>где N – число работоспособных измерительных трансформаторов при t=0.</p>					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.ТД		Лист
								45

τ_j – наработка до первого отказа каждого из измерительных трансформаторов.

Полученные данные заносят в таблицу 3

Наименование элемента (функции)	Вид (описание отказа)	Возможные причины отказа	Последствия отказа			Способы и средства обнаружения и локализации отказа	Рекомендации по предупреждению тяжести последствий отказа	Категория тяжести последствий отказа
			На рассматриваемом уровне	На вышестоящем уровне	На уровне изделия			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9.16 Расчет необходимого комплекта ЗИП

Для поддержания АИИС КУЭ на требуемом уровне надёжности необходимо предусмотреть комплект ЗИП.

Расчёт и выбор необходимого количества запасных элементов производится по формуле:

$$Q = N * t,$$

где Q – количество запасных элементов;

N – количество элементов на подстанции;

t – % (на основании договора).

Комплект ЗИП будет рассчитан на всю АИИС КУЭ ООО «ОЭСК».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИЗТ.83.2020.ОЭСК.18.ТД	Лист
							46

*“Создание автоматизированной информационно –измерительной системы
коммерческого учета электроэнергии ”
для нужд ООО «ОЭСК»*

АИИС КУЭ ООО «ОЭСК»

Установка приборов учета для субабонентов

ТОМ 2

Рабочая документация

ИЭТ.83.2020. ОЭСК.18. РД

Руководитель проекта

А.В. Савченко

2020

Ведомость документов основного комплекта

Обозначение	Наименование	Примечание
ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.ТП	Общие данные	
ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.С 1	Схема структурная	
ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.СБ	Схема однолинейная	
ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.С 5	Схема подключения	
ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.С 4	Таблица соединений и подключений	
ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.СА	Чертеж установки технических средств	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
ИЭТ.83.2020. ОЭСК.18. РД.В 4	Спецификация оборудования и материалов	
	Приложение А – сводная таблица по субдонтентам ООО "ОЭСК"	

Приведенные в настоящем проекте технические решения разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами, регламентирующими организацию учета и принципы построения автоматизированных систем.






Данная рабочая документация является частью технорабочего проекта ИЭТ.83.2020.ОЭСК.ТРП

						ИЭТ.83.2020. ОЭСК.18. РД.ТП
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Разраб.	Логашева		2020	Установка приборов учета для субабонентов	Стадия	Лист	Листов
Провер.	Козлов		2020		Р		1
					ООО "Инэнерготех"		
Утв.	Савченко		2020				

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подпись и дата				
Инв. № подл.				


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	PIK 1- PIK 3	Счетчик электроэнергии Фобос 3 Т с GSM модемом УСД -3 (57,7 В)	3	
2	PIK4-PIK20	Счетчик электроэнергии Фобос 3 с GSM модемом УСД -3	17	





1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
2. * – сервер уровня ИВК в данном проекте не предусматривается.

						ИЭТ.83.2020. ОЭСК.18. РД.С 1			
						АИИС КУЭ ООО "ОЭСК "			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Установка приборов учета для субабонентов	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Логашева			2020		Р	1	10
Провер.		Козлов			2020				
						Схема структурная	ООО "Инэнерготех "		
Утв.		Савченко			2020				

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	РІК 21	Счетчик электроэнергии Фобос 3 Т с GSM модемом УСД-3 (230 В)	1	
2	РІК 22	Счетчик электроэнергии Фобос 3 с GSM модемом УСД-3	1	



Ведомственный
канал связи
GSM/TCP-IP





- Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
- * - сервер уровня ИВК в данном проекте не предусматривается.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	<div>1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.</div> <div>2. * - сервер уровня ИВК в данном проекте не предусматривается.</div>					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.С1		Лист
								2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	PIK 23	Счетчик электроэнергии Фобос 3 Т с GSM модемом УСД-3 (57,7 В)	1	
2	PIK24	Счетчик электроэнергии Фобос 3 Т с GSM модемом УСД-3 (230 В)	1	



Ведомственный
канал связи
GSM/TCP-IP



Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	


- Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
- * – сервер уровня ИБК в данном проекте не предусматривается.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.С1


Лист
3

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	PIK26, PIK27, PIK28, PIK30, PIK39	Счетчик электроэнергии Фобос 3 Т с GSM модемом УСД-3 (230 В)	5	
2	PIK34, PIK35	Счетчик электроэнергии Фобос 3 Т с GSM модемом УСД-3 (57,7 В)	2	
3	PIK 25, PIK29, PIK31-PIK33, PIK36-PIK38, PIK40, PIK41	Счетчик электроэнергии Фобос 3 с GSM модемом УСД-3	10	





1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
2. * - сервер уровня ИВК в данном проекте не предусматривается.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	РІК 42	Счетчик электроэнергии Фобос 3 с GSM модемом УСД -3	1	



Ведомственный
канал связи
GSM/TCP-IP



- Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
- * - сервер уровня ИБК в данном проекте не предусматривается.


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.С1

Лист
5


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	PIK 43	Счетчик электроэнергии Фобос 1 с GSM модемом	1	
2	PIK 44-PIK48	Счетчик электроэнергии Фобос 3 с GSM модемом УСД -3	5	



Ведомственный
канал связи
GSM/TCP-IP



Ведомственный
канал связи
GSM/TCP-IP





1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
2. * - сервер уровня ИВК в данном проекте не предусматривается.

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.С1	Лист
							6

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	PIK49, PIK50	Счетчик электроэнергии Фабас 3 Т с GSM-модемом (57,7 В)	2	




1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
2. ** – сервер уровня ИБК в данном проекте не предусматривается.

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	РІК 51-РІК55	Счетчик электроэнергии Фабас 3 Т с GSM модемом УСД -3 (230 В)	5	



Ведомственный
канал связи
GSM/TCP-IP




Ведомственный
канал связи
GSM/TCP-IP



1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
2. * - сервер уровня ИВК в данном проекте не предусматривается.

Инв. № подл.	<div>1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ. 2. * – сервер уровня ИВК в данном проекте не предусматривается.</div>					Лист
Подпись и дата	<div><div><div><div><div></div><div>РК 54</div></div><div><div></div><div>ТТ</div></div></div><div>ООО "ПУМ" (РУ-0,4 кВ ООО "ПУМ")</div></div><div><div><div><div><div></div><div>РК 55</div></div><div><div></div><div>ТТ</div></div></div><div>Журба А.В. (РУ-0,4 кВ Журба А.В.)</div></div></div></div>					Взам. инв. №
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	PIK 58	Счетчик электроэнергии Фобас 3 Т с GSM модемом УСД -3 (57.7 В)	1	
2	PIK 60	Счетчик электроэнергии Фобас 3 Т с GSM модемом УСД -3 (230 В)	1	
3	PIK56, PIK57, PIK59	Счетчик электроэнергии Фобас 3 с GSM модемом УСД -3	3	



Ведомственный
канал связи
GSM/TCP-IP




Ведомственный
канал связи
GSM/TCP-IP





1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
2. * - сервер уровня ИВК в данном проекте не предусматривается.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	<div><div><div>РК 59</div><div></div><div>ООО "МТС" (Щит 0,4 кВ ТП №37 ООО "ТУК")</div></div><div><div><div>РК 60</div><div>ТТ</div><div>ООО "Втормет" (Щит 0,4 кВ ТП №37 ООО "ТУК")</div></div></div></div>				
			<div><div>1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.</div><div>2. * – сервер уровня ИВК в данном проекте не предусматривается.</div></div>				
						ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.С1	Лист
							9
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	РК61, РК62	Счетчик электроэнергии Фобос 3 с GSM модемом УСД-3	2	



Ведомственный
канал связи
GSM/TCP-IP




Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

- Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
- * – сервер уровня ИБК в данном проекте не предусматривается.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.С1


Лист
10



- 1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование.
- 2. Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения, входящие в состав АИИС КУЭ, должна быть с действующей поверкой.
- 3. Класс точности, на обмотках измерения трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, должен быть не ниже 0,5.
- 4. * – существующее оборудование.


						ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.СБ			
						АИИС КУЭ ООО "ОЭСК"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Установка приборов учета для субабонентов	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Логашева				2020		P	1	18
Провер.	Козлов				2020				
						Схема однолинейная	ООО "Инэнерготех"		
Утв.	Савченко				2020				

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	



- Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование.
- Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения, входящие в состав АИИС КУЭ, должна быть с действующей поверкой.
- Класс точности, на обмотках измерения трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, должен быть не ниже 0,5.
- * – существующее оборудование.


Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.СБ	Лист
							2



- Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование.
- Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения, входящие в состав АИИС КУЭ, должна быть с действующей поверкой.
- Класс точности, на обмотках измерения трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, должен быть не ниже 0,5.
- * – существующее оборудование.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата


Инв. № подл.	
Подпись и дата	
Взам. инв. №	



1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование.
2. Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения, входящие в состав АИИС КУЭ, должна быть с действующей поверкой.
3. Класс точности, на обмотках измерения трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, должен быть не ниже 0,5.
4. * - существующее оборудование.



Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.СБ	Лист
							4

ЗРУ – 6 кВ
ПС 35/6 кВ №1 Киселевская подрайонная



ТСН-2 ПС 35/6кВ №1 Киселевская подрайонная

0,4 кВ



ТТ

PIK21
0,5S/0,5



QF*

ВРУ – 0,4 кВ
ООО "Т 2 Модайл"

PIK22

0,5S/0,5



0,5S/0,5



ООО "Т 2 Модайл"
(ШУ РУ – 0,4 кВ)

1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование.
2. Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения, входящие в состав АИИС КУЭ, должна быть с действующей поверкой.
3. Класс точности, на обмотках измерения трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, должен быть не ниже 0,5.
4. * – существующее оборудование.

ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.СБ

Лист


5

Формат А3

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол. уч.	Лист
№ док.	Подп.	Дата

- Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование.
- Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения, входящие в состав АИИС КУЭ, должна быть с действующей поверкой.
- Класс точности, на обмотках измерения трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, должен быть не ниже 0,5.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата




ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.СБ

Лист

6

Формат А4



1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование.
2. Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения, входящие в состав АИИС КУЭ, должна быть с действующей поверкой.
3. Класс точности, на обмотках измерения трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, должен быть не ниже 0,5.
4. * - данные по оборудованию отсутствуют. Перед монтажом приборов учета, убедиться в выполнении п.2 настоящего примечания.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата


ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.СБ

Лист

7

Формат А4

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №




1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование.
2. Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения, входящие в состав АИИС КУЭ, должна быть с действующей поверкой.
3. Класс точности, на обмотках измерения трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, должен быть не ниже 0,5.
4. * - данные по оборудованию отсутствуют. Перед монтажом приборов учета, убедиться в выполнении п.2 настоящего примечания.

ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.СБ


Лист

8


Формат А4




Обзорный радиолокатор
(ОРЛ-Т + ПРЦ)
(ЩУ от ТП-10)



Обзорный радиолокатор
(ОРЛ-А + АРП)
(ЩУ от ТП-12)



БПРМ-193
(ЩУ от ТП-14)



ДПРМ-193
(ЩУ от ТП-15)

- Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование.
- Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения, входящие в состав АИИС КУЭ, должна быть с действующей поверкой.
- Класс точности, на обмотках измерения трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, должен быть не ниже 0,5.
- * - данные по оборудованию отсутствуют. Перед монтажом приборов учета, убедиться в выполнении п.2 настоящего примечания.

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	


Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.СБ

Лист

9

Формат А4



- Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование.
- Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения, входящие в состав АИИС КУЭ, должна быть с действующей поверкой.
- Класс точности, на обмотках измерения трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, должен быть не ниже 0,5.
- * - данные по оборудованию отсутствуют. Перед монтажом приборов учета, убедиться в выполнении п.2 настоящего примечания.

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	


Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.СБ


Лист

10


Формат А4



Бытовое помещение
КРМ
(ЩУ от ТП-3)



ООО "Кустард"
(РУ-0,4 кВ ЦРП)



Курсовой радиомаяк
(КРМ-193)
(РУ-0,4 кВ ТП-11)

Курсовой радиомаяк
(КРМ-193)
(РУ-0,4 кВ ТП-11)

1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование.
2. Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения, входящие в состав АИИС КУЭ, должна быть с действующей поверкой.
3. Класс точности, на обмотках измерения трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, должен быть не ниже 0,5.
4. * - данные по оборудованию отсутствуют. Перед монтажом приборов учета, убедиться в выполнении п.2 настоящего примечания.

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата


ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.СБ

Лист

11

Формат А4

ПС -818 "Костромовская" 110/6,3/6,6 кВ




Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол. уч.	Лист
№ док.	Подп.	Дата

ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.СБ

Лист



12



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол. уч.	Лист
№ док.	Подп.	Дата


ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.СБ

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инд. №




Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата


ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.СБ




ООО "ОФ Тайдинская"




ООО "ММЗ"



ООО "ММЗ"



ООО "ПУМ"



Журба А.В.

1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование.
2. Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения, входящие в состав АИИС КУЭ, должна быть с действующей поверкой.
3. Класс точности, на обмотках измерения трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, должен быть не ниже 0,5.
4. * - данные по оборудованию отсутствуют. Перед монтажом приборов учета, убедиться в выполнении п.2 настоящего примечания.

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	


Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.СБ

Лист

15

Формат А4



ООО "Т2 Модайл"
(Щит 0,4 кВ
ремонтный цех ИП
Терентьева)

ПАО "Вымпелком"
(Щит 0,4 кВ
ремонтный цех ИП
Терентьева)

1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование.
2. Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения, входящие в состав АИИС КУЭ, должна быть с действующей поверкой.
3. Класс точности, на обмотках измерения трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, должен быть не ниже 0,5.
4. * – данные по оборудованию отсутствуют. Перед монтажом приборов учета, убедиться в выполнении п.2 настоящего примечания.



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.СБ

Лист

16




1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование.
2. Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения, входящие в состав АИИС КУЭ, должна быть с действующей поверкой.
3. Класс точности, на обмотках измерения трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, должен быть не ниже 0,5.
4. * - данные по оборудованию отсутствуют. Перед монтажом приборов учета, убедиться в выполнении п.2 настоящего примечания.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.СБ

Лист
17



1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование.
2. Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения, входящие в состав АИИС КУЭ, должна быть с действующей поверкой.
3. Класс точности, на обмотках измерения трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, должен быть не ниже 0,5.
4. * – данные по оборудованию отсутствуют. Перед монтажом приборов учета, убедиться в выполнении п.2 настоящего примечания.


Инв. № подл.	Подпись и дата					Взам. инв. №				
						ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.СБ				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
										Лист
										18

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



Существующее оборудование потребителя

По разрабатываемому проекту АИИС КУЭ
ООО "ОЭСК" (ИЕТ.83.2020.ОЭСК.18.РД)

Таблица применения

Наименование присоединения, N	РИК п	Питающая ПС
ООО "Инвест -КО"	4	ПС 35/6 кВ "Электромашина"
ПАО "Мегафон"	6	
ПАО "Вымпелком"	7	
ПАО "МТС"	8	
ИП Гудайдулин	9	
ООО "Мегаполис"	10	
ГОУ СПО ПЭМСт	11	
ИП Муниров	12	
ООО "Кузбаспечать"	13	
ООО "Снежный городок -Ильинка"	14	
ИП Щербич	15	ПС 35/6 кВ "Электромашина"
ИП Семенихина	19	
ИП Исупова	20	

- Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
- * – маркировку вторичных цепей тока и напряжения уточнить при монтаже.
- ** – существующее оборудование.
- Вновь устанавливаемые счетчики электрической энергии установить и подключить взамен существующих.
Схему подключения счетчика Фобос см.руководство по эксплуатации. При подключении использовать существующие провода.

						ИЭТ.83.2020. ОЭСК.18. РД.С 5						
						АИИС КУЭ ООО "ОЭСК "						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата							
Разраб.		Логашева			2020	Установка приборов учета для субабонентов		Стадия	Лист	Листов		
Провер.		Козлов			2020			Р	1	8		
						Схема подключения		ООО "Инэнерготех "				
Утв.		Савченко			2020							




Таблица применения

Наименование присоединения, N	PIK n	Питающая ПС
ОАО "Новокузнецкое ДРСУ"	25	ПС 35/6кВ №28 "Калачевская"
ООО "Т 2 мобайл"	29	
Обзорный радиолокатор (ОРЛ-А +АРП)	31	
БПРМ-193	32	
ДПРМ-193	33	
Глиссадный радиомаяк	36	
Глиссадный радиомаяк	37	
Бытовое помещение КРМ	38	
Курсовой радиомаяк (КРМ-193)	40	ПС 35/6 кВ №7 "Черкасовская "
Курсовой радиомаяк (КРМ-193)	41	
МТС	42	
Мега-М	44	
Теле-2	45	ПС 110/6 кВ "Машзавод "
ООО "СШУ"	46	
ООО "Т 2 Мобайл"	56	
ПАО "Вымпелком"	57	
ООО "МТС"	59	ТП №3 "ПФЗ "
ТП №3 "ПФЗ "	61	
ТП №3 "ПФЗ "	62	

1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
2. * – маркировку вторичных цепей тока и напряжения уточнить при монтаже.
3. ** – существующее оборудование.
4. Вновь устанавливаемые счетчики электрической энергии установить и подключить взамен существующих.
- Схему подключения счетчика Фобас см.руководство по эксплуатации. При подключении использовать существующие провода.

Присоединение ф. N




Таблица применения

Наименование присоединения, ф. N	РК п	Питающая ПС
ООО "Участок коксовый"	21	ПС 35/6 кВ №1 "Киселевская подрайонная"
ИП Маляров	24	ПС 35/6 кВ №13 "ш. Краснокаменная"
БВС гараж	26	ПС 35/6 кВ №28 "Калачевская"
БВС котел	27	
КДП	28	
Обзорный радиолокатор (ОРЛ-Т +ПРЦ)	30	
ООО "Кустард"	39	
ООО ОФ "Тайдинская"	51	ПС "Тайдинская" 35/6 кВ №2
ООО "ММЗ"	52	
ООО "ММЗ"	53	
ООО "ПЧМ"	54	
Журба А.В.	55	
ООО "Втормет"	60	ПС 110/6 кВ "Машзавод"

1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
2. * – маркировку вторичных цепей тока и напряжения уточнить при монтаже.
3. ** – существующее оборудование.
4. Вновь устанавливаемые счетчики электрической энергии установить и подключить взамен существующих.
Схему подключения счетчика Фобос см.руководство по эксплуатации. При подключении использовать существующие провода.

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Присоединение ф. N




Таблица применения

Наименование присоединения, ф.N	Р/К п	Питающая ПС
ООО "Т 2 мобайл"	5	ПС 35/6 кВ "Электромашина"
ИП Подрядов (ООО "Ореон")	16	
Киселевское ПАТП КО	17	
ООО "Дельта"	18	
ООО "Т 2 мобайл"	22	ПС 35/6 кВ №1 "Киселевская подрайонная"
ПАО "Мегаон"	47	ПС 35/6 кВ №7 "Черкасовская"
ПАО "Вымпелком"	48	

1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
2. * – маркировку вторичных цепей тока и напряжения уточнить при монтаже.
3. ** – существующее оборудование.
4. Вновь устанавливаемые счетчики электрической энергии установить и подключить взамен существующих.
Схему подключения счетчика Фобос см.руководство по эксплуатации. При подключении использовать существующие провода.

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Присоединение ф. N




Таблица применения

Наименование присоединения, ф. N	РК n	Питающая ПС
ОАО "Киселевское ПТУ"	43	ПС 35/6 кВ №7 "Черкасская"

По разрабатываемому проекту АИИС КУЭ
ООО "ОЭСК" (ИЕТ.83.2020.ОЭСК.18.РД)

Существующее оборудование потребителя

- 1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
- 2. * – маркировку вторичных цепей тока и напряжения уточнить при монтаже.
- 3. ** – существующее оборудование.
- 4. Вновь устанавливаемые счетчики электрической энергии установить и подключить взамен существующих. Схему подключения счетчика Фобос см.руководство по эксплуатации. При подключении использовать существующие провода.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						ИЕТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.С5	Лист
							5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Формат А3

Присоединение ф. N




Таблица применения

Наименование присоединения, ф.N	РІК п	Питающая ПС
ИП Трафимов	1	ПС 35/6 кВ "Электромашина"

Существующее оборудование потребителя

По разрабатываемому проекту "АИИС КУЭ ООО "ОЭСК"
(ИЕТ.83.2020.ОЭСК.18.РД)

- Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
- * - маркировку вторичных цепей тока и напряжения уточнить при монтаже.
- ** - существующее оборудование.

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Присоединение ф. N




Таблица применения

Наименование присоединения, ф. N	РП-1 корпус 4, яч. б	РК п	Питающая ПС
КЭНК Ввод 1	4	2	ПС 35/6 кВ "Электромашина"
КЭНК Ввод 2	8	3	ПС 35/6 кВ "Электромашина"

- Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
- * - маркировку вторичных цепей тока и напряжения уточнить при монтаже.
- ** - существующее оборудование.
- Вновь устанавливаемые счетчики электрической энергии установить и подключить взамен существующих. Схему подключения счетчика Фобас см.руководство по эксплуатации. При подключении использовать существующие провода.

Инд. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Присоединение ф. N





Таблица применения

Наименование присоединения, ф.N	яч.b	РИК n	Питающая ПС	Примечание
ООО "Аэрокузбасс"	ТП-13, яч.1	34	ПС 35/6 кВ №28 "Калачевская"	Схему подключения определить при монтаже
ООО "Аэрокузбасс"	ТП-13, яч.12	35		Схему подключения определить при монтаже
РП-17, яч.6 (ф.6-6 А)	РП-17, яч.6	49	ф.6-6 А	Схему подключения определить при монтаже
РП-17, яч.8 (ф.6-18 А)	РП-17, яч.8	50	ф.6-18 А	Схему подключения определить при монтаже
ООО "ТУК"	РП-7, яч.4	58	ПС 110/6 кВ "Машзавод"	Схему подключения определить при монтаже

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Чертеж установки счетчика электрической энергии
РП-1 корпус 4, ф. N



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	РИК n	Счетчик электроэнергии Фобас -3 Т с GSM модемом УСД-3 (57,7 В)	1	
2		Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2 x 16	3	


Таблица применения

Наименование присоединения, ф. N	РИК n	Место установки	Питающая ПС
ИП Трофимов	1	ООО "Электропром" РП-1 яч. 2	ПС 35/6 кВ "Электромашина"
КЭНК ввод 1	2	ООО "Электропром" РП-1 яч. 4	ПС 35/6 кВ "Электромашина"
КЭНК ввод 2	3	ООО "Электропром" РП-1 яч. 8	ПС 35/6 кВ "Электромашина"

- Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
- * – размер для справок.
- Вновь устанавливаемые счетчики электрической энергии установить и подключить взамен существующих. Схему подключения счетчика Фобас см.руководство по эксплуатации. При подключении использовать существующие провода.
- Точное место установки определить при монтаже.
- Счетчик электрической энергии установить при помощи саморезов поз.2.
- Перечень материалов указан для установки одного прибора учета.

						ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.СА		
						АИИС КУЭ ООО "ОЭСК"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Установка приборов учета для субабонентов	Стадия	Лист
Разраб.		Логашева			2020		Р	1
Провер.		Козлов			2020	Чертеж установки технических средств	ООО "Инэнерготех"	
Утв.		Савченко			2020			

Чертеж установки счетчика электрической энергии
РП-1 корпус 4, ф. N



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	РИК n	Счетчик электроэнергии Фобос -3 Т с GSM модемом УСД-3	1	
2		Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2 x 16	3	

Таблица применения

Наименование присоединения, ф. N	РИК n	Место установки	Питающая ПС
ИП Трофимов	1	ООО "Электропром" РП-1 яч. 2	ПС 35/6 кВ "Электромашина"
КЭНК ввод 1	2	ООО "Электропром" РП-1 яч. 4	ПС 35/6 кВ "Электромашина"
КЭНК ввод 2	3	ООО "Электропром" РП-1 яч. 8	ПС 35/6 кВ "Электромашина"

1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
2. * – размер для справок.
3. Вновь устанавливаемые счетчики электрической энергии установить и подключить взамен существующих. Схему подключения счетчика Фобос см.руководство по эксплуатации. При подключении использовать существующие провода.
4. Точное место установки определить при монтаже.
5. Счетчик электрической энергии установить при помощи саморезов поз.2.
6. Перечень материалов указан для установки одного прибора учета.

						ИЭТ.83.2020. ОЭСК.18. РД.СА					
						АИИС КУЭ ООО "ОЭСК"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Установка приборов учета для субабонентов	Стадия	Лист	Листов		
Разраб.		Логашева			2020		Р	1	24		
Провер.		Козлов			2020						
						Чертеж установки технических средств	ООО "Инэнерготех"				
Утв.		Савченко			2020						

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	РКп	Счетчик электроэнергии Фобос-3 с GSM модемом УСД-3	1	
2		Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2х16	3	

Таблица применения

1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
2. Вновь устанавливаемые счетчики электрической энергии установить и подключить взамен существующих. Схему подключения счетчика Фодос см.руководство по эксплуатации. При подключении использовать существующие провода.
3. Точное место установки определить при монтаже.
4. Счетчик электрической энергии установить при помощи саморезов поз.2.
5. Перечень материалов указан для установки одного прибора учета.
6. Схему подключения счетчика см.ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.С5.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Р/Кп	Счетчик электроэнергии Фобос-3 с GSM модемом УСД-3	1	
2		Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2 x 16	3	

Присоединение N




Таблица применения

Наименование присоединения, N	Р/К п	Место установки	Питающая ПС
ООО "Кузбасспечать"	13	ШУ в Павильоне (Кузбасспечать)	ПС 35/6 кВ "Электромашина"
ПАО "Мегафон"	6	ШУ на крыше корпуса №9	ПС 35/6 кВ "Электромашина"
ООО "МТС"	59	Щит 0,4 кВ ТП №37 ООО "ТУК"	ПС 110/6 кВ "Машзавод"

- Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
- Вновь устанавливаемые счетчики электрической энергии установить и подключить взамен существующих. Схему подключения счетчика Фобос см.руководство по эксплуатации. При подключении использовать существующие провода.
- Точное место установки определить при монтаже.
- Счетчик электрической энергии установить при помощи саморезов поз.2.
- Перечень материалов указан для установки одного прибора учета.
- * - существующее оборудование.
- Схему подключения счетчика см.ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.С.5.

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.СА	Лист
							3

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Р/Кп	Счетчик электроэнергии Фобос -3 с GSM модемом УСД -3	1	
2		Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2х16	3	

Присоединение N




Таблица применения

Наименование присоединения, N	Р/К п	Место установки	Питающая ПС
ПАО "МТС"	8	ЩУ на крыше корпуса №9	ПС 35/6 кВ "Электромашина"
ИП Семенихина	19	ЩУ на стене оздоровительного комплекса ООО "Электропром"	ПС 35/6 кВ "Электромашина"
ООО "Т 2 Мобайл"	29	ЩУ на втором этаже здания КДП	ПС 35/6 кВ №28 Калачевская "
Обзорный радиолокатор (ОРЛ-А +АРП)	31	ЩУ от ТП-12	ПС 35/6 кВ №28 Калачевская "
Бытовое помещение КРМ	38	ЩУ от ТП-3	ПС 35/6 кВ №28 Калачевская "
РЩ -0,4 кВ БС от ООО "ММК -УГОЛЬ", МТС	42	РУ -0,4 кВ КТПП "ППНС"	ПС -818 "Костромовская" 110/6,3/6,6 кВ
Теле -2	45	ЩСУ ООО "Исток"	ПС 35/6 кВ №7 "Черкасовская"
ООО "Т 2 Мобайл"	56	Щит 0,4 кВ ремонтный цех ИП Терентьева	ПС 110/6 кВ "Машзавод"
ПАО "Вымпелком"	57	Щит 0,4 кВ ремонтный цех ИП Терентьева	

- Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
- Вновь устанавливаемые счетчики электрической энергии установить и подключить взамен существующих. Схему подключения счетчика Фобос см.руководство по эксплуатации. При подключении использовать существующие провода.
- Точное место установки определить при монтаже.
- Счетчик электрической энергии установить при помощи саморезов поз.2.
- Перечень материалов указан для установки одного прибора учета.
- Схему подключения счетчика см.ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.С 5.

Взам. инв. №		Теле –2		45	ЩСЧ 000 "Исток "	ПС 35/6 кВ №7 "Черкасовская "		
		ООО "Т 2 Мобайл"		56	Щит 0,4 кВ ремонтный цех ИП Терентьева	ПС 110/6 кВ "Машзавод"		
		ПАО "Вымпелком "		57	Щит 0,4 кВ ремонтный цех ИП Терентьева			
Подпись и дата		<p>1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.</p> <p>2. Вновь устанавливаемые счетчики электрической энергии установить и подключить взамен существующих. Схему подключения счетчика Фабос см.руководство по эксплуатации. При подключении использовать существующие провода.</p> <p>3. Точное место установки определить при монтаже.</p> <p>4. Счетчик электрической энергии установить при помощи саморезов поз.2.</p> <p>5. Перечень материалов указан для установки одного прибора учета.</p> <p>6. Схему подключения счетчика см.ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.С 5.</p>						
Инв. № подл.							ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.СА	Лист
								4
		Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.		Дата

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Р/Кп	Счетчик электроэнергии Фобос -3 с GSM модемом УСД -3	1	
2		Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2 x 16	3	

Присоединение N





Таблица применения

Наименование присоединения, N	Р/Кп	Место установки	Питающая ПС
ИП Муниров	12	Стена корпуса №7 ООО "Электропром"	ПС 35/6 кВ "Электромашина"
ООО "Снежный городок -Ильинка"	14	Стена корпуса №7 ООО "Электропром"	ПС 35/6 кВ "Электромашина"
ИП Щербич (ИП Герда)	15	Стена корпуса №7 ООО "Электропром"	ПС 35/6 кВ "Электромашина"
ИП Исупова	20	РУ -0,4 кВ ПС № 2 ООО "Электропром (4 корпус)	ПС 35/6 кВ "Электромашина"

- Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
- Вновь устанавливаемые счетчики электрической энергии установить и подключить взамен существующих. Схему подключения счетчика Фобос см.руководство по эксплуатации. При подключении использовать существующие провода.
- Точное место установки определить при монтаже.
- Счетчик электрической энергии установить при помощи саморезов поз.2.
- Перечень материалов указан для установки одного прибора учета.
- Схему подключения счетчика см.ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.С 5.

ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.СА

Чертеж общего вида
Шкафа учета (ШУЗ ф)
Присоединение N



Установка ШУЗ ф




Таблица применения

Наименование присоединения, ф. N	РИК n	Место установки	Питающая ПС
Киселевское ПАТП КО	17	ШУ в Павильоне (Фермерская лавка)	ПС 35/6 кВ "Электромашина "
ИП Подрядов (ООО "Ореон")	16	ШУ на стене оздоровительного комплекса ООО "Электропром "	ПС 35/6 кВ "Электромашина "
ООО "Т 2 мобайл "	5	ШУ на крыше корпуса №9	ПС 35/6 кВ "Электромашина "
ООО "Дельта "	19	ШУ в помещении (Коптильный цех)	ПС 35/6 кВ "Электромашина "
ООО "Т 2 мобайл "	22	РУ -0,4 кВ ООО "Участок коксовый "	ПС 35/6 кВ №1 "Киселевская подрайонная "
ПАО "Мегафон "	47	РУ -0,4 кВ ПАО "Мегафон "	ПС 35/6 кВ №7 "Черкасская "
ПАО "Вымпелком "	48	РУ -0,4 кВ ПАО "Вымпелком "	ПС 35/6 кВ №7 "Черкасская "

- Утолщенной линией показано вношь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
- * – размер для справок.
- Подключение счетчика выполнить кабелем ВВГнг (А)4 х 16 при помощи гильз ГМЛ 16 и трубки термоусадочной ТТУ .
- Точное место и высоту установки ШУ определить при монтаже, при этом вношь устанавливаемый ШУ установить как можно ближе к существующему, используя дюбель –гвоздь 6 х 40.
- Счетчик электрической энергии установить при помощи саморезов поз.2.
- Перечень материалов указан для установки и подключения одного прибора учета.
- Схему подключения счетчика см.ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.С 5.
- Кабель, от существующего шкафа до вношь устанавливаемого, проложить в гибкой гофрированной трубе, при помощи держателя хомутного и дюбель –гвоздей.


						ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.СА	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		6

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		<u>Стандартные изделия</u>		
1	ШУЗ ф	Щит ЩМПн 250 x 350 x 150 IP 65, IEK	1	
		<u>Прочие изделия</u>		
2	РКп	Трехфазный электросчетчик Фобос 3 с GSM модемом УСД-3	1	
3		Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2 x 16	3	
		Трубка термоусадочная ТТУ 10/5 Белая	8	l=150мм
		Гильза ГМЛ 16-6	8	
		Дюбель-гвоздь 6 x 40	20	
		Кабель силовой 4 x 16 ВВГнг (А)	10	м
		Труба гофрированная ПНД, d=20 мм	8	м
		Держатель со стяжкой CFF1 16-32	16	


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.СА	Лист
							7
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Чертеж общего вида
Шкафа учета (ШУ 1ф)
Присоединение N



Установка ШУ 1ф



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Стандартные изделия		
1	ШУ 1ф	Щит ЩМПн 250 x 350 x 150 IP 65, IEK	1	
		Прочие изделия		
2	РИКп	Однофазный электросчетчик Фобос 1 с GSM модулем	1	
3		Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2 x 16	3	
		Трубка термоусадочная ТТУ 10/5 Белая	4	l=150мм
		Гильза ГМЛ 16-6	4	
		Дюбель-гвоздь 6 x 40	20	
		Кабель силовой 2 x 16 ВВГнг (А)	10	м
		Труба гофрированная ПНД, d=20 мм	8	м
		Держатель со стяжкой CFF1 16-32	16	

Таблица применения

Наименование присоединения, ф. N	РИК n	Место установки	Питающая ПС
ОАО "Киселевское ПТУ"	43	ВРУ -0,4 ОАО "Кемеровское ПТУ"	ПС 35/6 кВ №7 "Черкасская"

- Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
- * – размер для справок.
- Подключение счетчика выполнить кабелем ВВГнг (А)2 x 16 при помощи гильз ГМЛ 16 и трубки термоусадочной ТТУ.
- Точное место и высоту установки ШУ определить при монтаже, при этом вновь устанавливаемый ШУ установить как можно ближе к существующему, используя дюбель-гвоздь 6 x 40.
- Счетчик электрической энергии установить при помощи саморезов поз.2.
- Перечень материалов указан для установки и подключения одного прибора учета.
- Схему подключения счетчика см.ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.С 5.
- Кабель, от существующего шкафа до вновь устанавливаемого, проложить в гибкой гофрированной трубе, при помощи держателя хомутного и дюбель-гвоздей.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Р/Кп	Счетчик электроэнергии Фобос-3 с GSM модемом УСД-3	1	
2		Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2 x 16	3	

Присоединение N




Таблица применения

Наименование присоединения, N	Р/К п	Место установки	Питающая ПС
ООО "Инвест-КО"	4	Существующий шкаф потребителя	ПС 35/6 кВ "Электромашина"
БПРМ-193	32	ЩУ от ТП-14	ПС 35/6 кВ №28 "Калачевская"
ДПРМ-193	33	ЩУ от ТП-15	ПС 35/6 кВ №28 "Калачевская"

- Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
- Вновь устанавливаемые счетчики электрической энергии установить и подключить взамен существующих. Схему подключения счетчика Фобос см.руководство по эксплуатации. При подключении использовать существующие провода.
- Точное место установки определить при монтаже.
- Счетчик электрической энергии установить при помощи саморезов поз.2.
- Перечень материалов указан для установки одного прибора учета.
- * - существующее оборудование.
- Схему подключения счетчика см.ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.С.5.

Взам. инв. №	<div>БПРМ-193</div> <div>32</div> <div>ЩУ от ТП-14</div> <div>ПС 35/6 кВ №28 "Калачевская"</div>					
	<div>ДПРМ-193</div> <div>33</div> <div>ЩУ от ТП-15</div> <div>ПС 35/6 кВ №28 "Калачевская"</div>					
Подпись и дата	<div>1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.</div> <div>2. Вновь устанавливаемые счетчики электрической энергии установить и подключить взамен существующих. Схему подключения счетчика Фобос см.руководство по эксплуатации. При подключении использовать существующие провода.</div> <div>3. Точное место установки определить при монтаже.</div> <div>4. Счетчик электрической энергии установить при помощи саморезов поз.2.</div> <div>5. Перечень материалов указан для установки одного прибора учета.</div> <div>6. * - существующее оборудование.</div> <div>7. Схему подключения счетчика см.ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.С.5.</div>					
	<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Изм.</div><div>Кол. уч.</div><div>Лист</div><div>№ док.</div><div>Подп.</div><div>Дата</div></div></div> <div><div>ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.СА</div><div><div>Лист</div><div>9</div></div></div>					

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Р/Кп	Счетчик электроэнергии Фадос -3 Т с GSM модемом УСД -3 (230 В)	1	
2		Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2 x 16	3	

Присоединение N





Таблица применения

Наименование присоединения, N	Р/К п	Место установки	Питающая ПС
000 "Участок коксовый"	21	Стена ЗРУ -6 кВ	ПС 35/6 кВ №1 "Киселевская подрайонная"

Инв. №	подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						
				<p>1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.</p> <p>2. Вновь устанавливаемые счетчики электрической энергии установить и подключить взамен существующих. Схему подключения счетчика Фадос см.руководство по эксплуатации. При подключении использовать существующие провода.</p> <p>3. Точное место установки определить при монтаже.</p> <p>4. Счетчик электрической энергии установить при помощи саморезов поз.2.</p> <p>5. Перечень материалов указан для установки одного прибора учета.</p> <p>6. * – существующее оборудование.</p> <p>7. Схему подключения счетчика см.ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.С 5.</p>					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.СА									Лист
									10

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	РК23	Счетчик электроэнергии Фобос -3 Т с GSM модемом УСД -3 (57,7 В)	1	
2		Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2х16	3	

Присоединение ООО "Инвест -НК "



- Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
- Вновь устанавливаемые счетчики электрической энергии установить и подключить взамен существующих. Схему подключения счетчика Фобос см.руководство по эксплуатации. При подключении использовать существующие провода.
- Точное место установки определить при монтаже.
- Счетчик электрической энергии установить при помощи саморезов поз.2.
- Схему подключения счетчика см.ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.С 5

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.СА

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Р/Кп	Счетчик электроэнергии Фобос -3 Т с GSM модемом УСД -3 (230 В)	1	
2		Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2 x 16	3	

Присоединение N




Таблица применения

Наименование присоединения, N	Р/К п	Место установки	Питающая ПС
ИП Маляров	24	ВРУ потребителя	ПС 35/6 кВ №13 "ш.Краснокаменская"

Взам. инв. №																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	РІК26, РІК27	Счетчик электроэнергии Фабос -3 Т с GSM модемом УСД -3 (230 В)	2	
2		Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2 x 16	6	

ТП-13
Чертёж установки счетчиков электрической энергии




Таблица применения

Наименование присоединения, N	РІК n	Место установки	Питающая ПС
БВС гараж	26	ТП-13, руб.-5	ПС 35/6 кВ №28 "Калачевская"
БВС котел	27	ТП-13, руб.-7	ПС 35/6 кВ №28 "Калачевская"

- Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
- Вновь устанавливаемые счетчики электрической энергии установить и подключить взамен существующих. Схему подключения счетчика Фабос см.руководство по эксплуатации. При подключении использовать существующие провода.
- Точное место установки определить при монтаже.
- Счетчик электрической энергии установить при помощи саморезов поз.2.
- Схему подключения счетчика см.ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.С 5.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Р/Кп	Счетчик электроэнергии Фобос -3 с GSM модемом УСД -3	1	
2		Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2 x 16	3	

Чертеж установки счетчиков электрической энергии




Таблица применения

Наименование присоединения, N	Р/К п	Место установки	Питающая ПС
ОАО "Новокузнецкое ДРСУ"	25	ТП-13, руб.-2	ПС 35/6 кВ №28 "Калачевская"

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

- Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
- Вновь устанавливаемые счетчики электрической энергии установить и подключить взамен существующих. Схему подключения счетчика Фобос см.руководство по эксплуатации. При подключении использовать существующие провода.
- Точное место установки определить при монтаже.
- Счетчик электрической энергии установить при помощи саморезов поз.2.
- Перечень материалов указан для установки одного прибора учета.
- Схему подключения счетчика см.ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.С 5.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.СА

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	РКп	Счетчик электроэнергии Фобос -3 с GSM модемом УСД -3	1	
2		Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2х16	3	

Присоединение N




Таблица применения


Наименование присоединения, N	РК п	Место установки	Питающая ПС
КДП	28	Существующий шкаф потребителя	ПС 35/6 кВ №28 "Калачевская"

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №				
			<p>1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.</p> <p>2. Вновь устанавливаемые счетчики электрической энергии установить и подключить взамен существующих. Схему подключения счетчика Фобос см.руководство по эксплуатации. При подключении использовать существующие провода.</p> <p>3. Точное место установки определить при монтаже.</p> <p>4. Счетчик электрической энергии установить при помощи саморезов поз.2.</p> <p>5. Перечень материалов указан для установки одного прибора учета.</p> <p>6. Схему подключения счетчика см.ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.С 5.</p>			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
						Лист
						15

ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.СА

Инв. № подл.	
Подпись и дата	
Взам. инв. №	

Чертеж установки счетчиков электрической энергии




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	РІКп	Счетчик электроэнергии Фобос –3 Т с GSM модемом УСД –3 (230 В)	1	
2		Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2 х 16	3	

Таблица применения

Наименование присоединения, N	РІК п	Место установки	Питающая ПС
Обзорный радиолокатор (ОРЛ –Т +ПРЦ)	30	ЩУ от ТП –10	ПС 35/6 кВ №28 "Калачевская "

1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
2. Вновь устанавливаемые счетчики электрической энергии установить и подключить взамен существующих. Схему подключения счетчика Фобос см.руководство по эксплуатации. При подключении использовать существующие провода.
3. Точное место установки определить при монтаже.
4. Счетчик электрической энергии установить при помощи саморезов поз.2.
5. Перечень материалов указан для установки одного прибора учета.
6. Схему подключения счетчика см.ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.С 5 лист 4.
7. * – размер для справок.

Чертеж установки счетчика электрической энергии ф. N



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	РІК п	Счетчик электроэнергии Фобос –3 Т с GSM модемом УСД –3 (57,7 В)	1	с коммуникатором GSM
2		Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2 х 16	3	

Таблица применения

Наименование присоединения, N	РІК п	Место установки	Питающая ПС
ООО "Аэрокузбасс "	34	РУ –6 кВ ТП –13 (ООО "Аэрокузбасс ") яч. 1	ПС 35/6 кВ №28 "Калачевская "
ООО "Аэрокузбасс "	35	РУ –6 кВ ТП –13 (ООО "Аэрокузбасс ") яч. 12	ПС 35/6 кВ №28 "Калачевская "

1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
2. Вновь устанавливаемые счетчики электрической энергии установить и подключить взамен существующих. Схему подключения счетчика Фобос см.руководство по эксплуатации. При подключении использовать существующие провода.
3. Точное место установки определить при монтаже.
4. Счетчик электрической энергии установить при помощи саморезов поз.2.
5. Перечень материалов указан для установки одного прибора учета.
6. Схему подключения счетчика см.ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.С 5.
7. * – размер для справок.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	РК36, РК37	Счетчик электроэнергии Фобос-3 с GSM модемом УСД-3	2	
2		Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2 x 16	6	

Присоединение N




Таблица применения

Наименование присоединения, N	РК n	Место установки	Питающая ПС
Глиссидный радиомаяк	36	РУ-0,4 кВ ТП-13	ПС 35/6 кВ №28 "Калачевская"
Глиссидный радиомаяк	37	РУ-0,4 кВ ТП-13	ПС 35/6 кВ №28 "Калачевская"

- Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
- Вновь устанавливаемые счетчики электрической энергии установить и подключить взамен существующих. Схему подключения счетчика Фобос см.руководство по эксплуатации. При подключении использовать существующие провода.
- Точное место установки определить при монтаже.
- Счетчик электрической энергии установить при помощи саморезов поз.2.
- Схему подключения счетчика см.ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.С.5.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.СА		Лист
											18
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Р/Кп	Счетчик электроэнергии Фадос -3 Т с GSM модемом УСД -3 (230 В)	1	
2		Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2 x 16	3	

Чертеж установки счетчиков электрической энергии




Таблица применения

Наименование присоединения, N	Р/К п	Место установки	Питающая ПС
ООО "Кустард"	39	РУ -0,4 кВ ЦРП	ПС 35/6 кВ №28 "Калачевская"

Взам. инв. №							
Подпись и дата	<p>1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.</p> <p>2. Вновь устанавливаемые счетчики электрической энергии установить и подключить взамен существующих. Схему подключения счетчика Фадос см.руководства по эксплуатации. При подключении использовать существующие провода.</p> <p>3. Точное место установки определить при монтаже.</p> <p>4. Счетчик электрической энергии установить при помощи саморезов поз.2.</p> <p>5. Перечень материалов указан для установки одного прибора учета.</p> <p>6. Схему подключения счетчика см.ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.С 5.</p> <p>7. * – размер для справок.</p>						
Инв. № подл.							
						ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.СА	Лист
							19
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Р/Кп	Счетчик электроэнергии Фобос-3 с GSM модемом УСД-3	1	
2		Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2 x 16	3	

Присоединение N




Таблица применения

Наименование присоединения, N	Р/К п	Место установки	Питающая ПС
Курсовой радиомаяк (КРМ-193)	40	РУ-0,4 кВ ТП-11	ПС 35/6 кВ №28 "Калачевская"
Курсовой радиомаяк (КРМ-193)	41	РУ-0,4 кВ ТП-11	ПС 35/6 кВ №28 "Калачевская"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.


- Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
- Вновь устанавливаемые счетчики электрической энергии установить и подключить взамен существующих. Схему подключения счетчика Фобос см. руководство по эксплуатации. При подключении использовать существующие провода.
- Точное место установки определить при монтаже.
- Счетчик электрической энергии установить при помощи саморезов поз.2.
- Перечень материалов указан для установки одного прибора учета.
- Схему подключения счетчика см. ИЭТ.83.2020.03СК.18.РД.С 5.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ИЭТ.83.2020.03СК.18.РД.СА

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Чертеж установки счетчика электрической энергии ф. N




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	РІК п	Счетчик электроэнергии Фобос -3 с GSM модемом УСД -3	1	
2		Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2 x 16	3	

Таблица применения

Наименование присоединения, N	РІК п	Место установки	Питающая ПС
Мега -М	44	ШСЧ ООО "Исток "	ПС 35/6 кВ №7 "Черкасовская "
ООО "СШУ"	46	ВРУ ООО "СШУ"	ПС 35/6 кВ №7 "Черкасовская "

- Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
- Вновь устанавливаемые счетчики электрической энергии установить и подключить взамен существующих. Схему подключения счетчика Фобос см.руководство по эксплуатации. При подключении использовать существующие провода.
- Точное место установки определить при монтаже.
- Счетчик электрической энергии установить при помощи саморезов поз.2.
- Перечень материалов указан для установки одного прибора учета.
- Схему подключения счетчика см.ИЭТ.83.2020.ОЭСК.18.РД.С 5.
- * – размер для справок.



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	РК n	Счетчик электроэнергии Фобос -3 Т GSM модемом УСД-3 (57,7 В)	1	
2		Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2 x 16	3	

Таблица применения

Наименование присоединения, ф.N	РК n	Питающая пс
РП-17 яч. 6	49	ПС 110 кВ Афонинская ф.6-6 А
РП-17 яч. 8	50	ПС 110 кВ Афонинская ф.6-18 А

1. Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
2. * – размер для справок.
3. Вновь устанавливаемые счетчики электрической энергии установить и подключить взамен существующих. Схему подключения счетчика Фобос см.руководство по эксплуатации. При подключении использовать существующие провода.
4. Точное место установки определить при монтаже.
5. Счетчик электрической энергии установить при помощи саморезов поз.2.
6. Перечень материалов приведен для установки одного прибора учета.
7. Схему подключения счетчика см.ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.С.5.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	РКп	Счетчик электроэнергии Фадос -3 Т с GSM модемом УСД -3 (230 В)	1	
2		Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2 x 16	3	

Присоединение N





Таблица применения

Наименование присоединения, N	РК п	Место установки	Питающая ПС
ООО "Тайдинская"	51	РУ -0,4 кВ ТП потребителя	ПС "Тайдинская" 35/6 кВ №2
ООО "ММЗ"	52	РУ -0,4 кВ ТП потребителя	
ООО "ММЗ"	53	РУ -0,4 кВ ТП потребителя	
ООО "ПУМ"	54	РУ -0,4 кВ ТП потребителя	
Журба А.В.	55	РУ -0,4 кВ ТП потребителя	
ООО "Втормет"	60	Щит 0,4 кВ ТП №37 ООО "ТУК"	ПС 110/6 кВ "Машзавод"
ТП №3 "ПФЗ"	61	ВРУ -0,4 кВ ИП "Шмаков М.Г."	ТП №3 "ПФЗ"
ТП №3 "ПФЗ"	62	ВРУ -0,4 кВ ИП "Шмаков М.Г."	ТП №3 "ПФЗ"

- Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
- Вновь устанавливаемые счетчики электрической энергии установить и подключить взамен существующих. Схему подключения счетчика Фадос см.руководство по эксплуатации. При подключении использовать существующие провода.
- Точное место установки определить при монтаже.
- Счетчик электрической энергии установить при помощи саморезов поз.2.
- Перечень материалов указан для установки одного прибора учета.
- * - существующее оборудование.
- Схему подключения счетчика см.ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.С.5.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.СА	Лист
							23



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	РИКп	Счетчик электроэнергии Фобос -3 Т с GSM модемом УСД-3 (57,7 В)	1	
2		Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2 x 16	3	

Таблица применения

Наименование присоединения, N	РИК п	Место установки	Питающая ПС
ООО "ТУК"	58	РУ-6 кВ РП-7 (ООО "Техноком"), яч. 4	ПС 110/6 кВ "Машзавод"

- Утолщенной линией показано вновь устанавливаемое оборудование АИИС КУЭ.
- * – размер для справок.
- Вновь устанавливаемые счетчики электрической энергии установить и подключить взамен существующих. Схему подключения счетчика Фобос см.руководство по эксплуатации. При подключении использовать существующие провода.
- Точное место установки определить при монтаже.
- Счетчик электрической энергии установить при помощи саморезов поз.2.
- Перечень материалов приведен для установки одного прибора учета.
- Схему подключения счетчика см.ИЭТ.83.2020.0ЭСК.18.РД.С 5.

				Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечания																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					Монтаж в ПС, ТП, ВРУ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					Приборы																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					Счетчик однофазный со сменным GSM/GPRS модулем	Фабос 1 (Ф1-560-10G(I)LM(I))		ООО "Телематические решения"	шт	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Счетчик трехфазный прямого включения с внешним GSM модемом УСД-3	Фабос 3 (Ф3-5100-10L-D)		ООО "Телематические решения"	шт	39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Счетчик трехфазный трансформаторного включения Фабос 3Т 230В 5(10)А с внешним GSM модемом УСД-3	Фабос 3Т (Ф3-510-1Q0RL_A GSM)		ООО "Телематические решения"	шт	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Счетчик трехфазный трансформаторного включения Фабос 3Т 57,7В 5(10)А с внешним GSM модемом УСД-3	Фабос 3Т (Ф3-57,7-1Q0RL-A GSM)		ООО "Матрица"	шт	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Щиты и пульты																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					Щит ЩМПн 250х350х150 IP 65	ЩМПн 250х350х150 IP 65		"IEK"	шт	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Кабели и провода																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					Кабель силовой 2х16 ВВГнг(А)-LS	ГОСТ Р 53769-2010			м	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Кабель силовой 4х16 ВВГнг(А)-LS	ГОСТ Р 53769-2010			м	70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Согласовано					Монтажные материалы																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					Трубка термоусадочная ТТУ 10/5 Белая	ТТУ 10/5		"TDM Electric"	м	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Труба гофрированная ПНД, d=20мм			"TDM Electric"	м	64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Держатель со стяжкой CFF1 16-32			"TDM Electric"	шт	128																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Саморез с прессшайбой со сверлом 4,2х16				шт	189																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Гильза медная луженая ГМЛ 16-6	ГМЛ 16-6		ООО "КВТ"	шт	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Дюбель-гвоздь 6х40				шт	160																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Бирка кабельная маркировочная У134 У3.5	У134 У3.5			шт	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					0					0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Взам. инв. №																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Подпись и дата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Инв. № подл.	1. Монтажные материалы допускается заменять на аналоги																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Приложение А – свободная таблица по субабонентам ООО "ОЭСК"

Поз	Наименование точки учета	Тип ПУ	Класс точности ПУ	Место установки ПУ	Тип существующих ТТ	Номинал существующих ТТ	Тип существующих ТН	Номинал существующих ТН
1	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропрам" ИП Трофимов В.В.	Фабас 3Т (57,7В) с GSM	0,55/0,5	ООО "Электропрам" РТ-1 яч. 2	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных
2	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропрам" КЭЖ bbaa1	Фабас 3Т (57,7В) с GSM	0,55/0,5	ООО "Электропрам" РТ-1 яч. 4	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных
3	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропрам" КЭЖ bbaa2	Фабас 3Т (57,7В) с GSM	0,55/0,5	ООО "Электропрам" РТ-1 яч. 8	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных
4	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропрам" ООО "Ивест-КО"	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ потребителя				
5	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропрам" ООО "Т2 Модайл"	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ на крыше корпуса №9				
6	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропрам" ПАО "Мегафон"	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ на крыше корпуса №9				
7	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропрам" ПАО "Вымпелком"	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ на крыше корпуса №9				
8	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропрам" ПАО "МТС"	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ на крыше корпуса №9				
9	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропрам" Щит 0,4кВ Гудайдуллин	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ в Пабильне				
10	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропрам" ООО "Мегаполис"	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ в Пабильне				
11	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропрам" ГОУ СПО ПЭМСТ	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ на 2 этаже ПЭМСТ				
12	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропрам" ИП Мунцров А. Р.	Фабас 3 с GSM	1/2	Стена корпуса №7 ООО "Электропрам"				
13	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропрам" ООО "Кузбасспечать"	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ в Пабильне (Кузбасспечать)				
14	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропрам" ООО "Снежный гараж – Ильянка"	Фабас 3 с GSM	1/2	Стена корпуса №7 ООО "Электропрам"				
15	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропрам" ИП Шердич А.Е. (ИРДА)	Фабас 3 с GSM	1/2	Стена корпуса №7 ООО "Электропрам"				
16	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропрам" ООО "Фреан"	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ на стене оздоровительного комплекса ООО "Электропрам"				
17	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропрам" Киселевское ПАТП КО	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ в Пабильне (Фермерская лавка)				
18	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропрам" Нестандарт Мебель (ООО "Пельта")	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ в помещении				
19	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропрам" ИП Семенчикова М.М.	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ на стене оздоровительного комплекса ООО "Электропрам"				
20	ПС "Электромашина" 35/6 кВ, опосредованно через ООО "Электропрам" ИП Исупов Ю. В.	Фабас 3 с GSM	1/2	РУ-0,4 кВ ПС № 2 ООО "Электропрам" (4 корпус)				
21	ПС 35/6кВ №1 "Киселевская подрайонная" "Участок каскадный"	Фабас 3Т (230В) с GSM	0,55/0,5	ЗРУ-6кВ ПС 35/6кВ №1 "Киселевская подрайонная"	Нет данных	Нет данных		
22	ПС 35/6кВ №1 "Киселевская подрайонная" ООО "Т2 Модайл"	Фабас 3 с GSM	1/2	РУ-0,4кВ ООО "Т2 модайл"				
23	ООО "Ивест НК", ПС №13 "ш. Краснокаменская" 35/6 кВ от ООО "Р-э Киселевский"	Фабас 3Т (57,7В) с GSM	0,55/0,5	ЯКН0 потребителя	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных
24	ИП Мамаров, ПС №13 "ш. Краснокаменская" 35/6 кВ от ООО "Р-э Киселевский"	Фабас 3Т (230В) с GSM	0,55/0,5	ВРУ потребителя	ТШП-0,66	400/5		
25	ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС", ОАО "Надобкузнецкое ДРСУ"	Фабас 3 с GSM	1/2	ТП-1 руб. 2 ПУ (двухэтажное включение) 10(100 А)				
26	ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС", БВС гараж	Фабас 3Т (230В) с GSM	0,55/0,5	ТП-1 руб. 5 ТТ 50/5	Нет данных	50/5		
27	ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС", БВС котел	Фабас 3Т (230В) с GSM	0,55/0,5	ТП-1 руб. 7 200/5	Нет данных	200/5		
28	ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС", КДП	Фабас 3Т (230В) с GSM	0,55/0,5	ЩУ в ВРУ-0,4 кВ КДП Питание от ТП-1 и КТПН-23 ТТ 300/5	Нет данных	300/5		
29	ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС", ООО "Т2 Модайл"	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ на втором этаже здания КДП (Запитан от ВРУ КДП)				
30	ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС", Общарный радиокотел (ОРЛ-Т «ПРЦ)	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ от ТП-10				
31	ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС", Общарный радиокотел (ОРЛ-А «АРП)	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ от ТП-12				
32	ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС", БПРМ-193	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ от ТП-14				
33	ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС", ДПРМ-193	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ от ТП-15				
34	ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС"	Фабас 3Т (57,7В) с GSM	0,55/0,5	РУ-6 кВ ТП-13 (ООО "Аэрокюзбасс") яч. 1	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных
35	ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС"	Фабас 3Т (57,7В) с GSM	0,55/0,5	РУ-6 кВ ТП-13 (ООО "Аэрокюзбасс") яч. 12	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных
36	ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС", Глиссидный радиомаяк	Фабас 3 с GSM	1/2	РУ-0,4 кВ ТП-13				
37	ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС", Глиссидный радиомаяк	Фабас 3 с GSM	1/2	РУ-0,4 кВ ТП-13				
38	ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС", Бытовое помещение КРМ	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ от ТП-3				
39	ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС", ООО "Кустард"	Фабас 3Т (230В) с GSM	0,55/0,5	РУ-0,4 кВ ЦРП	Т-0,66	100/5		
40	ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС", Курсовой радиомаяк (КРМ-193)	Фабас 3 с GSM	1/2	РУ-0,4 кВ ТП-11				
41	ПС 28 опосредованно через ООО "АЭРОКУЗБАСС", Курсовой радиомаяк (КРМ-193)	Фабас 3 с GSM	1/2	РУ-0,4 кВ ТП-11				
42	ПС Кастронавская, РЩ-0,4 кВ БС от ООО "ММК-УГОЛЬ", МТС	Фабас 3 с GSM	1/2	РУ-0,4 кВ КТПП "ТПН"				
43	ПС 35/6 кВ №7 "Черкасская", 6-6 (от линии ООО "Исток") ОАО "Киселевское ПТУ"	Фабас 1 с GSM	1/2	ВРУ-0,4 ОАО "Женеральское ПТУ"				
44	ПС 35/6 кВ №7 "Черкасская", 6-6 (от линии ООО "Исток") Мега-М	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ ООО "Исток"				
45	ПС 35/6 кВ №7 "Черкасская", 6-6 (от линии ООО "Исток") Теле-2	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ ООО "Исток"				
46	ПС 35/6 кВ №7 "Черкасская", 6-6 (от линии ООО "Исток") ООО "СШУ"	Фабас 3 с GSM	1/2	ВРУ ООО "СШУ"				
47	ПС 35/6 кВ №7 "Черкасская", 6-6 (от линии ООО "Исток") ПАО "Мегафон"	Фабас 3 с GSM	1/2	ЩУ ПАО "Мегафон"				

48	ПС 35/6 кВ №7 "Черкасская", 6-6 (от линии 000 "Ксток") ПАО "Вымпелком"	Фадос 3 с GSM	1/2	ЩУ ПАО "Вымпелком"				
49	ПС 110кВ Афонинская, ф.6-6А РП-17 яч.6	Фадос 3Т (57,7В) с GSM	0,55/0,5	РП-17, яч.6	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных
50	ПС 110кВ Афонинская, ф.6-6А РП-17 яч.8	Фадос 3Т (57,7В) с GSM	0,55/0,5	РП-17, яч.8	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных
51	ПС "Тайдинская" 35/6 кВ №2 ф. 21 от 000 "ШУВ" (установлен) ОФ "Тайдинская"	Фадос 3Т (230В) с GSM	0,55/0,5	РЧ-0,4кВ ОФ Тайдинская	Нет данных	Нет данных		
52	ПС "Тайдинская" 35/6 кВ №2 ф. 25 щит учета 6кВ ТП-630кВА №1 -000 "ММЗ"	Фадос 3Т (230В) с GSM	0,55/0,5	РЧ-0,4кВ 000 "ММЗ"	Нет данных	Нет данных		
53	ПС "Тайдинская" 35/6 кВ №2 ф. 25 щит учета 6кВ ТП-630кВА №2 -000 "ММЗ"	Фадос 3Т (230В) с GSM	0,55/0,5	РЧ-0,4кВ 000 "ММЗ"	Нет данных	Нет данных		
54	ПС "Тайдинская" 35/6 кВ №2 ф. 25 щит учета 0,4кВ ТП-400кВА -000 "ТЭМ"	Фадос 3Т (230В) с GSM	0,55/0,5	РЧ-0,4кВ 000 "ТЭМ"	Нет данных	Нет данных		
55	ПС "Тайдинская" 35/6 кВ №2 ф. 25 щит учета 0,4кВ ТП-560кВА -Журба А.В.	Фадос 3Т (230В) с GSM	0,55/0,5	РЧ-0,4кВ Журба А.В.	Нет данных	Нет данных		
56	Ф 6-38-3, РП-3, 000 "Т2 Модуль"	Фадос 3 с GSM	1/2	Щит 0,4 кВ ремонтный цех ИП Терентьева				
57	Ф 6-38-3, РП-3, ПАО "Вымпелком"	Фадос 3 с GSM	1/2	Щит 0,4 кВ ремонтный цех ИП Терентьева				
58	Ф -16-3, ТП-37, РП-7, 000 "ТУЖ"	Фадос 3Т (57,7В) с GSM	0,55/0,5	РЧ-6 кВ РП-7 (000 "Техноком"), яч. 4	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных
59	Ф -16-3, ТП-37, РП-7, 000 "МТС"	Фадос 3Т (230В) с GSM	0,55/0,5	Щит 0,4 кВ ТП №37 000 "ТУЖ"	Нет данных	Нет данных		
60	Ф -16-3, ТП-37, РП-7, 000 "Втарнет"	Фадос 3Т (230В) с GSM	0,55/0,5	Щит 0,4 кВ ТП №37 000 "ТУЖ"	Нет данных	Нет данных		
61	ТП №3 ТПФЗ"	Фадос 3 с GSM	1/2	ВРЧ-0,4 кВ ИП "Шмаков МГ."				
62	ТП №3 ТПФЗ"	Фадос 3 с GSM	1/2	ВРЧ-0,4 кВ ИП "Шмаков МГ."				