

Перечень испытательного оборудования ООО "ОЭСК", подлежащего аттестации, и средств измерений, подлежащих поверке

	Наименование МТР	Кол-во	Зав. №	Место нахождения	Дата прохождения поверки	Дата окончания действия поверки	Примеч. (мнемокод)
1	Амперметр Э 538	1 шт.	№ 1400	ПЛИИ	26.04.18 г.	25.04.19 г.	34А4616
2	Вольтметр Э 545	1 шт.	№ 2401	ПЛИИ	26.04.18 г.	25.04.19 г.	34А4616
3	Измеритель сопр.обмоток ИСО-1	1 шт.	№ 13002	ПЛИИ	28.04.18 г.	27.04.19 г.	34О4422
4	Измеритель сопр.заземления MI-3123	1 шт.	№ 10420342	ПЛИИ	17.03.17 г.	16.03.19 г.	34О4422
5	Микроомметр СА 6250	1 шт.	№ 900017 LAN	ПЛИИ	17.03.17 г.	16.03.19 г.	34О4422
6	КИУ Сатурн М-1	1 комп	БП № 5750 БУ № 5750 Т-р № 2771	ПЛИИ	24.04.18 г. 24.04.18 г. 06.03.14 г.	23.04.19 г. 23.04.19 г. 06.03.22 г.	34У7584
7	Мультиметр цифровой АРРА-103(103N)	1 шт.	№ 02200965	ПЛИИ	26.04.18 г.	25.04.19 г.	34А4632
8	Камера инфракрасная FLIR E50, 49529-12	1 шт	№ 49031459	СЭС	09.06.18 г.	08.06.19 г.	32Т2630
9	Клеши токоизмерительные АРРА30R	1 шт.	№ 44003648	ПЛИИ	26.04.18 г.	25.04.19 г.	34А4632
10	Клеши токоизмерительные АРРА39MR	1 шт.	№ 34300354	ПЛИИ	26.04.18 г.	25.04.19 г.	34А4632
11	Секундомер электрический ПВ-53 Л	1 шт.	№ 5330955	ПЛИИ	28.04.18 г.	27.04.19 г.	33С2352
12	Весы ВСП-0,5/0,1-1	1 шт.	№ 1083	Хим. Лаб.	24.04.18 г.	23.04.19 г.	28В2275
13	Термометр ТКП-160Cr	17 шт.	№ _ _ _ _	СРЭС	--	--	32Т2560
14	Камера инфракрасная FLIR E40, 49529-12	1 шт	№ 49028820	ПЛИИ	09.06.18 г.	08.06.19 г.	32Т2630
15	Мегомметр электронный МНИИ Е6-23	1 шт.	№ 280	ПЛИИ	05.06.18 г.	04.06.19 г.	34М2131
16	Мультиметр АРРА-103	1 шт.	№ 65150556	ПЛИИ	19.06.18 г.	18.06.19 г.	34А4632
17	Омметр «Виток» измерение сопротивления обмоток тр-ров	1 шт	№ 263	СЭС	27.06.18 г.	26.06.19 г.	34О4422
18	Устройство «ПКВ-М7»	1 шт.	№ 8	СРЭС	14.06.18 г.	13.06.19 г.	34П6350



19	Устройство «ПКВ-М7»	1 шт.	№ 119	СРЭС	14.06.18 г.	13.06.19 г.	34П6350
20	Измеритель сопротивления заземления KEW4105A	1 шт	№ W8167127	СЭС	27.06.17 г.	26.06.18 г.	34И2746
21	Частотомер ГТЧ-150	1 шт.	№ 001	ПЛИИ	14.06.18 г.	13.06.19 г.	35Г2740
22	Аппарат испытания АИД-70Ц	1 шт	№ 308	ПЛИИ	17.09.18 г.	16.09.19 г.	34У7790
23	Клеши токовые M266F	1 шт	№ ТР ТС 004/2011	СЭС	30.07.18 г.	29.07.19 г.	34А4632
24	Клеши токовые M266F	1 шт	№ ТР ТС 020/2011	СЭС	30.07.18 г.	29.07.19 г.	34А4632
25	Динамометр «ДПУ-0,5-2» 0-500 кг/с	1 шт.	№ 1365	Хим. Лаб.	07.11.18 г.	06.11.19 г.	28Д3592
26	МегаомметрЭС 0202/2-Г	1 шт	№ 63150	СЭС	24.07.18 г.	23.07.19 г.	34М2131
27	Микромиллиамперметр«Мико-2.3»	1 шт	№ 39	СЭС	02.07.18 г.	01.07.19 г.	34О4422
28	Микроомметр «Мико-01»	1 шт.	№ 106	СРЭС	02.07.18 г.	01.07.19 г.	34О4422
29	Микроомметр «Мико-01»	1 шт.	№ 119	СРЭС	07.11.18 г.	06.11.19 г.	34О4422
30	Устройство РЗ Нептун-3	1 шт.	№ 17080736	ПЛИИ	07.11.18 г.	06.11.19 г.	34У7584
31	Установка АИД-70м	1 комп	№1466	Хим. Лаб.	18.10.18 г.	17.10.19 г С выездом	34У7790
32	Установка для испытания изоляции АИМ-80	1 комп	№ 1957	Хим. Лаб.	18.10.18 г.	17.10.19 г. С выездом	34У7790

Заказчик:
ООО «ОЭСК»

Генеральный директор



А.А. Фомичев

Исполнитель:
ФБУ «Кемеровский ЦСМ»

Директор



В.В. Гринцев

МП

Начальник технического отдела
Новокузнецкого филиала
ФБУ «Кемеровский ЦСМ»
А.И. Тестов